

## 病室及び共用部シャワートイレ設置予定箇所

B1F	1F	2F	3F	4F	5北	5南	6北	6南	7北	7南	8北	8南	9南														
防災センター横 男子	1階薬剤前 男子	第1TV室前室 共用	3階北 男子	オベ更衣室 男子	職員	共用	601	共用	共用	751	801	851	951														
防災センター横 女子	1階薬剤前 女子	小児科中待 共用	3階北 女子	オベ更衣室 男子	NICU	共用	602	共用	共用	752	802	852	952														
ニチダン事務所 男子	1階西 男子	泌尿器科検尿用 男子	運動療法室 共用	オベ更衣室 女子			605			755	805	855	955														
ニチダン事務所 女子	1階西 女子	泌尿器科検尿用 女子	運動療法室 身障者用-ル	オベ更衣室 女子			606			756	806	856	956														
重安室内 共用	口		日常生活訓練室				607			757	807	857	957														
防災センター 共用			3階南リハビリ前 男子				608			758	808	858	958														
解剖室			3階南リハビリ前 女子				609			759	809	859	959														
			3階東 男子				610			760	810	860	960														
			3階東 女子				611			761	811	861	961														
							612			762	812	862	962														
							613			763	813	863	963														
							614			764	814	864	964														
							615			765	815	865	965														
							616			766	816	866	967														
							617			767	817	867	968														
							618			768	818	868	969														
							619			769	819	869	970														
							620			770	820	870	974														
							621			771	821	871	975														
							624			774	共用	874	共用														
							625			775	共用	875	共用														
							共用			共用		共用															
							共用			共用		共用															
無	7	無	4	無	4	無	9	無	4	無	2	無	2	無	23	無	2	無	2	無	23	無	21	無	23	無	21

- ※病室は、シャワートイレ用分岐金具の取付が可能です。
- ※病室以外は、フラッシュバルブからの止水栓分岐タイプの取付が可能です。
- ※電源は、設置済みです。
- ※病室の大部分は、2部屋ごとに断水可能です。
- ※病室以外は、フラッシュバルブからの止水栓分岐タイプの取付が可能です。

### 凡例

無	未設置
口	ロータンク
予	予備(納品)

	合計
無	147
予	10
計	157

シャワートイレ157台  
 シャワートイレ用分岐金具101台  
 止水栓分岐タイプ44台  
 ロータンク2台