

機 器 一 覧 表

—— 目 次 ——

1. 電気設備

2. 機械設備

空調設備

クリーンルーム設備

給排水衛生設備

室内環境測定

その他設備

3. 防災設備

消防設備

1. 電気設備

電灯・動力設備 1.

記 号	名 称	仕 様	数 量	備 考
M - B	BF動力制御盤		34面	
M - 1	1F動力制御盤		8面	
M - 2	2F動力制御盤		8面	
M - 3	3F動力制御盤		10面	
M - 4	4F動力制御盤		4面	
M - 5	5F動力制御盤		6面	
M - 6	6F動力制御盤		4面	
M - 7	7F動力制御盤		4面	
M - 8	8F動力制御盤		4面	
M - 9	9F動力制御盤		4面	
M - P	P1F動力制御盤		7面	
FP-1. 2	衛生 動力制御盤	スプリンクラーポンプ用. 屋外消火栓ポンプ用	2面	
S - B	BF開閉器盤		5面	
S - 2	2F開閉器盤		11面	
S - 4A	4F開閉器盤	X線用電源装置用	1面	
	噴水用制御盤	MCCB 3P 50AF	1面	
T - B~9	端子盤BF~9F		1式	
	(因幡電機)			

電灯・動力設備 2.

記 号	名 称	仕 様	数 量	備 考
L - B	BF分電盤		13面	
L - 1	1F分電盤		17面	
L - 2	2F分電盤		32面	
L - 3	3F分電盤		24面	
L - 4	4F分電盤		13面	
L - 5	5F分電盤		15面	
L - 6	6F分電盤		14面	
L - 7	7F分電盤		14面	
L - 8	8F分電盤		14面	
L - 9	9F分電盤		14面	
L - P1	P1F分電盤		2面	
	(因幡電機)			
ISO-4B~4I ^B	ISO 分電盤	レーザーメス用アイソレーションパワーパネル	8面	4階手術部
ISO-4A~4H ^A	"	アイソレーションパワーパネル MCB50AT×2	8面	"
ISO-4I	"	" MCB50AT+75AT	1面	"
ISO-4J	"	" MCB50AT	1面	"
ISO-5A. 5B	"	" MCB75AT+100AT	2面	5階分娩部
	(セントラルユニ)			
	遠隔警報盤	集合遠隔警報盤×2、遠隔警報盤×14	20面	4階手術部.5階分娩部他
	(因幡電機)			
	照明設備		1式	
	(パナソニック)			
	コンセント設備		1式	

1. 電気設備

受変電設備 1.

記 号	名 称	仕 様	数 量	備 考
設 備 容 量	変圧器総容量：8,000 KVA			
	変圧器	三相 200 KVA	2台	
	変圧器	三相 300 KVA	5台	
	変圧器	三相 500 KVA	6台	
	変圧器	単相 200 KVA	3台	
	変圧器	単相 300 KVA	3台	
	変圧器	単相 500 KVA	3台	
	変圧器	スコット 300 KVA	1台	
	進相コンデンサー	三相 217 KVar	5台	
	常用線引込盤	VCT	1面	
	常用線引込盤	断路器3PDS(89R1)7.2Kv400A	1面	
	常用線受電盤	真空遮断器VCB(52R1)7.2KV600A12.5kv・PD・VT	1面	
	常用線フィーダ盤No.1	真空遮断器VCB(52F21)・(52F22)	1面	
	常用線フィーダ盤No.2	真空遮断器VCB(52F23)・(52F24)・(52F25)	1面	
	常用線母連盤	真空遮断器VCB(52B1)・(52B2)	1面	
	非常用フィーダ盤	真空遮断器VCB(52F11)・(52F12)・(52F13)	1面	
	非常用主幹盤・補助盤	真空遮断器VCB(52GEB)・VTユニット	1面	
	予備線引込線	VCT	1面	
	予備線引込線	断路器3PDS(89R2)7.2kv400A	1面	
	予備線受電盤	真空遮断器VCB(52R2)7.2kv600A12.5kv・PD・VT	1面	
	予備線フィーダ盤No.1	真空遮断器VCB(52F31)・(52F32)	1面	
	予備線フィーダ盤No.2	真空遮断器VCB(52B3)・VTユニット	1面	
	コージェネ フィーダ盤	真空遮断器VCB(52F41)・(52F42)	1面	
	コージェネ連絡CB・補助盤	真空遮断器VCB(52GCB)・VTユニット	1面	
	No.1～No.5コンデンサ盤	電力ヒューズPF×3・VCS42C・進相コンデンサーSC	5面	

受変電設備 2.

記 号	名 称	仕 様	数 量	備 考
	非常電灯盤	TR盤1φ300KVA・主幹盤・MCCB盤	3面	
	非常動力盤	TR盤3φ200KVA・主幹盤・MCCB盤	3面	
	保安動力盤No.1	TR盤3φ300KVA・主幹盤・MCCB盤	3面	
	保安動力盤No.2	TR盤3φ500KVA・主幹盤・MCCB盤	3面	
	保安動力盤No.3	TR盤3φ500KVA・主幹盤・MCCB盤	3面	
	保安電灯盤No.1	TR盤1φ300KVA・主幹盤・MCCB盤	3面	
	保安電灯盤No.2	TR盤1φ300KVA・主幹盤・MCCB盤	3面	
	X線 No.1	TR盤3φ500KVA・主幹盤・MCCB盤	3面	
	一般動力盤No.1・2・3	TR盤3φ500KVA・主幹盤・MCCB盤	9面	
	一般電灯盤No.1・2・3	TR盤1φ500KVA・主幹盤・MCCB盤	9面	
	一般電灯盤No.4	TR盤スコット300KVA・MCCB盤	2面	
	一般動力盤No.4・5	TR盤3φ300KVA・主幹盤・MCCB盤	6面	
	X線 No.2	TR盤3φ300KVA・VCS盤・主幹盤・MCCB盤	4面	
	一般動力盤(CGS)	TR盤3φ300KVA・主幹盤・MCCB盤	3面	
	一般電灯盤(CGS)1.2.3	TR盤1φ200KVA・主幹盤・MCCB盤	9面	
	(内外電機)			

1. 電気設備

非常用発電機設備

名 称	形 式	仕 様	台数	備 考
発電装置	PU1000B-ER (川崎重工)	ガスタービン 機関形式:単純開放一軸式 機関出力:1,520PS以上 回転数 :22,000(ガスタービン) /1,800(発電機) 仕様燃料:特A重油 450L/H 冷却方法:自己空気冷却	1	
交流発電機		6.6kv,1,000KVA	1	
自動始動 発電機盤		鋼鉄製自立型 遮断器:VCB7.2kv,600A,12.5KA	1	
直流電源盤		鋼鉄製自立型 起動用蓄電池:MSE60V-500AH	1	
排気消音器		騒音制限・パッケージ1mにて85dB(A)以下	1	
燃料小出槽		5,000L 架台共	1	
主燃料タンク		30,000L 液面計付、地下タンク	1	
燃料移送ポンプ		2.2kw , 65L/min	2	
燃料返送ポンプ		3.7kw , 90L/min	1	

直流電源裝置

[illegible]

無停電電源装置

名 称	形 式	仕 様	台数	備 考
無停電電源装置(1)		B F 電気室設置		
U P S 盤		単相3線 100／200V 20KVA	1	
蓄電池	FVL-100-6×60	シール形鉛蓄電池 180セル 容量100AH	1	
無停電電源装置(2)		4 F 電気室設置		
U P S 盤		単相3線 100／200V 50KVA	1	
蓄電池	FVL-150	シール形鉛蓄電池 180セル 容量150AH	1	
無停電電源装置(3)		4 F 手術機械室設置		
U P S 盤		三相3線 200V 100KVA	1	
蓄電池	FVL-200	シール形鉛蓄電池 144セル 容量400AH	1	
無停電電源装置(4)		5 F 機械室設置		
U P S 盤		三相3線 200V 75KVA	1	
蓄電池	FVL-300	シール形鉛蓄電池 180セル 容量300AH	1	
	(古河)			

1. 電気設備

避雷設備

[illegible]

[illegible]

中央監視設備

名 称	形 式	仕 様	台 数	備 考
中央監視システム(savic-net20EV)				
中 央 処 理 装 置	M C U	CPU32ビットマイクロプロセッサ.主記憶容量32MB	3	
		HDD1GB. 3.5インチFDD×1台付		
設 備 総 合 コントローラ	U I C	CPU32ビットマイクロプロセッサ.主記憶容量2MB	2	
		HDD なし		
C R T		21インチカラーディスプレイ	3	
メッセージプリンタ	M P R		3	
ロギングプリンタ	L P R	半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式	1	
ハードコピープリンタ	H C P	溶融型熱転写方式 . 256色	1	
受変電グラフィック盤		表示1灯2色式LED	1	
受変電操作ユニット	P O U		1	
受変電監視ユニット	P K U		1	
熱源・防災グラフィック盤		表示1灯2色式LED	1	
グラフィックドライブマスタ	A G M	AC100V 接続ライン 最大 4台	1	
設備統合コントローラ	U I C	通信方式 直列半二重方式 上位10Mbps下位4. 8Kbps	2	
防災統合マスタ	F I M	通信方式 直列半二重方式 上位10Mbps下位9. 6Kbps	1	
端末伝送装置	R S	通信方式 直列半二重方式 4. 8Kbps	12	
無停電電源装置	U P S	定格容量 10KVA 単相2線100V	1	
	(山武)			
照明制御システム				
照明制御盤		伝送ユニット×2. 状態入力T/U×6	1	防災センター設置
		接点入力T/U×6液晶タッチパネル×2		
照明操作盤		接点入力T/U×1. ソーラータイマー×1	1	守衛室設置
		リモコンスイッチ×3		
	(パナソニック)			

2. 機械設備

空調設備

ガス焚吸収式冷温水発生機 1.

番 号	名 称	機 器 性 能	動 力 (KW)	台 数
R-1-1 1-2	ガ ス 焚 吸 収 式 冷 温 水 発 生 機 (三 洋 電 機)	形式 : TSA-DUW-450EG 1.冷凍能力 : 450RT 2.暖房能力 : 1,138,500Kcal/h 3.冷水 冷水温度 : 入口 12°C 出口 7°C 冷水量 : 4,540 l/min 損失水頭 : 5.2 mH ₂ O 4.冷却水 冷却水温度 : 入口 32°C 出口 37.5°C 冷却水量 : 7,500l/min 損失水頭 : 10.3 mH ₂ O 5.温水 温水温度 : 入口 50.8°C 出口 55.0°C 温水量 : 4,540l/min 損失水頭 : 5.2 mH ₂ O 燃 料 : 都市ガス 13A(1.0K) 燃料使用量 : 123Nm ³ /h	12.6KVA 吸収液ポンプ 3.4 KW 冷媒ポンプ 0.4KW 抽気ポンプ 0.2 KW ブロア 2.2KW	2
備 考				

空調設備

ガス焚吸収式冷温水発生機 2.

番 号	名 称	機 器 性 能	動 力 (KW)	台 数
R-2	ガ ス 焚 吸 収 式 冷 温 水 発 生 機 (三 洋 電 機)	形式 : TSA-AUW-PE150FG1L 1.冷凍能力 : 150RT 2.暖房能力 : 379,500Kcal/h 3.冷水 冷水温度 : 入口 12℃ 出口 7℃ 冷水量 : 1,512 l/min 機内損失水頭 : 91.8 kpa 4.冷却水 冷却水温度 : 入口 32℃ 出口 37.1℃ 冷却水量 : 2,500l/min 機内損失水頭 : 58.5 kpa 5.温水 温水温度 : 入口 50.9℃ 出口 55.0℃ 温水量 : 1,512l/min 機内損失水頭 : 91.8 kpa 燃 料 : 都市ガス 13A(1.0K) 燃料使用量 : 40.8Nm ³ /h	8.0KVA 吸収液ポンプ1 1.3 KW 吸収液ポンプ2 0.3 KW 冷媒ポンプ 0.2KW 抽気ポンプ 0.2 KW ブロア 1.0KW	1
備 考 2010年2月更新				

空調設備

蒸気吸収式冷温水発生機

番 号	名 称	機 器 性 能	動 力 (KW)	台 数
R-3	蒸気焚吸収式 冷 凍 機 (三 洋 電 機)	形式：TSA-AW-HS160FS 1.冷凍能力：150RT 2.冷水 冷水温度：入口 12℃ 出口 7℃ 冷水量：1,512 l/min 機内損失水頭：68 kpa 3.冷却水 冷却水温度：入口 32℃ 出口 37.1℃ 冷却水量：2,500l/min 機内損失水頭：52 kpa 4.蒸気使用量 585Kg/h (圧力 0.784Mpa)	8.6KVA 吸収液ポンプ1 2.5 KW 吸収液ポンプ2 0.3 KW 冷媒ポンプ 0.2KW 抽気ポンプ 0.2 KW	1
備 考 2009年2月更新				

空調設備

ボ イ ラ ー 1.

番 号	名 称	機 器 性 能	動 力 (KW)	台 数
SB-1-1 1-2	炉筒煙管式 蒸気ボイラー (ヒラカワ)	形式：MPボイラーNo.804 換算蒸発量：3,000 Kg/h 最高使用圧力：10 Kg/cm ² 常用使用圧力：8 Kg/cm ² 伝 熱 面 積：29.2m ² 燃 料：都市ガス 13A(1.0K) 燃料消費量：187Nm ³ /h(13A) メカトロ制御	ブローアー 11Kw	2
備 考 低NOx仕様				

空調設備

ボイラー 2.

番 号	名 称	機 器 性 能	動 力 (KW)	台 数
SB-2	加湿用 貫流ボイラー (ヒラカワ)	形式 : JSN - 1500G - F 換算蒸発量 : 1,500 Kg/h 最高使用圧力 : 0.981mpa 常用使用圧力 : 8 Kg/cm ² 燃 料 : 都市ガス 13A 燃料消費量 : 84.8m ³ VN	ブロアー 3.7Kw 給水ポンプ 2.2Kw	1
備 考 低NOx仕様				

空調設備

冷 却 塔

番 号	名称／系統	形 式	仕 様 冷却能力/循環容量 RT・1/min	ファンモーター	数量	備 考
CT- 1- 1 1-2	超低音型冷却塔 R-1 系統 (空研工業)	SKB-450 +450PGRS	450 7,500	7.5kw×3 ベルト駆動	2	クロスフロー・開放式
CT- 2 -3	超低音型冷却塔 R-2・R-3系統 (空研工業)	SKB-150 +150PGRS	150 2,500	3.7kw×2 ベルト駆動	2	クロスフロー・開放式
CT- 4	超低音型冷却塔 水熱源水用 (空研工業)	KCMB- 100RS	100 1,450	3.7kw×2 ベルト駆動 散水ポンプ 1.5kw×2	1	クロスフロー・密閉式
CT- 5	CT-5-1・5-2 (空研工業)	SKB-48 +48GR		3.7kw×2 ベルト駆動	2	

空調設備

ポンプ

番 号	名称/系統	機 器 性 能		モーター	台数	備 考
		形式	水量/揚程 l/min m	出力/相-V		
CDP-1-1 1-2	冷却水ポンプ (R-1 系統)	SJ4-200×150 J 675	7,500 / 35	75.0 / 3φ-200	2	軸封:メカニカルシール
CDP-2	冷却水ポンプ (R-2 系統)	SJ4-125×100 J 618	2,500 / 20	18.5 / 3φ-200	1	軸封:メカニカルシール
CDP-3	冷却水ポンプ (R-3 系統)	SJ4-125×100 J 618	2,500 / 20	18.5 / 3φ-200	1	軸封:メカニカルシール
CHP-1-1 1-2	冷温水一次ポンプ (R-1 系統)	SJ4-150×125 H622	4,540 / 18.7	22.0 / 3φ-200	2	軸封:メカニカルシール
CHP-2	冷温水一次ポンプ (R-2 系統)	SJ4-125×100 H67.5	1,510 / 15	7.5 / 3φ-200	1	軸封:メカニカルシール
CP-1	冷水一次ポンプ (R-3 系統)	SJ4-125×100 H67.5	1,510 / 15	7.5 / 3φ-200	1	軸封:メカニカルシール
HP-1	温水一次ポンプ (コージェネ系統)	SJ4-125×100 K611	2,050 / 20	11.0 / 3φ-200	1	軸封:メカニカルシール
CP-2	冷水二次ポンプ (年間冷水系統)	SJ4-150×125 J 637	3,300 / 35	37.0 / 3φ-200	4	軸封:メカニカルシール
HP-2	温水二次ポンプ (年間温水系統)	SJ4-150×125 J 637	3,300 / 35	37.0 / 3φ-200	4	軸封:メカニカルシール
CWH-1	熱源水ポンプ (水熱源系統)	GDFM-1256M -4M18	1,578 / 40	18.5 / 3φ-200	2	軸封:メカニカルシール
BHP-1-1 1-2	ボイラー給水ポンプ (SB-1系統)	SVM3216-64.0-C	50~150 / 141.4~86.5	4.0 / 3φ-200	2	軸封:メカニカルシール
	(テラルキョクトウ)					

空調設備

薬注装置

番 号	名 称	仕 様	台数	備 考
WT-0-1	冷 却 水 処 理 装 置 CT-1-1, 1-2用 (栗田工業)	型式:クリフィーダーCF-R1 使用薬剤:複合剤(防錆剤、殺藻剤) タンク容量:200 ℓ ポンプ:4~36cc/min 3φ 200V 110W	2	
WT-0-2	冷 却 水 処 理 装 置 CT-2用 (栗田工業)	型式:クリフィーダーCF-R1 使用薬剤:複合剤(防錆剤、殺藻剤) タンク容量:200 ℓ ポンプ:4~36cc/min 3φ 200V 110W	1	
WT-0-3	冷 却 水 処 理 装 置 CT-3用 (栗田工業)	型式:クリフィーダーCF-R1 使用薬剤:複合剤(防錆剤、殺藻剤) タンク容量:200 ℓ ポンプ:4~36cc/min 3φ 200V 110W	1	
WT-0-4	薬 液 注 入 装 置 SB-1-1,1-2用 (栗田工業)	型式:CSⅡ-60N-VTCE-BW 使用薬剤:複合剤(防錆剤) タンク容量:200 ℓ ポンプ:4~36cc/min 1φ 200V 10W	2	
	薬 液 注 入 装 置 SB-2用 (栗田工業)	型式:PZ-30-VTCET-BWJ-HR 使用薬剤:複合剤(防錆剤) タンク容量:30 ℓ ポンプ:28cc/min 1φ 200V 15 W	1	型式はソレノイド駆動定量ポンプのもの
	薬 液 注 入 装 置 CT-4用 (栗田工業)	型式:クリバード K2 使用薬剤:複合剤(防錆剤、殺藻剤) タンク容量:100 ℓ ポンプ:38cc/min 1φ 200V 0.016KW	1	
	薬 液 注 入 装 置 CT-5-1, 5-2用 (栗田工業)	型式:クリバード K2-E 使用薬剤:複合剤(防錆剤、殺藻剤) タンク容量:100 ℓ ポンプ:38cc/min 1φ 200V 0.016KW	2	
	薬 液 注 入 装 置 排熱ボイラー用 (三葉化工)	型式:サンフィーダー HD-25 使用薬剤:複合剤(防錆剤)	2	

空調設備

硬水軟化装置

番 号	名 称	仕 様	台数	備 考
WN-0-1	硬 水 軟 化 装 置 SB-1-1用 (アクアス)	型式: アクアスソフナーNB100A イオン交換樹脂量: 100 ℓ 処理水量 : 5m ³ /h 1 φ 100V W	1	
WN-0-2	硬 水 軟 化 装 置 SB-1-2 (アクアス)	型式: アクアスソフナーNB100A イオン交換樹脂量: 100 ℓ 処理水量 : 5m ³ /h 1 φ 100V W	1	
WN-0-3 0-4	硬 水 軟 化 装 置 SB-2用 (アクアス)	型式: KS-MA-28J イオン交換樹脂量: 28 ℓ 処理水量 : 1.6m ³ /h 1 φ 100V W	2	

空調設備

タンク類

番 号	名 称	仕 様	台数	備 考
EXT - 1	膨 張 水 槽 (冷水用) (平和鉄工)	ステンレス製タンク(SUS304) 寸法 : 800×800×1,000H 有効容量 : 400 ℓ	1	
EXT - 2	膨 張 水 槽 (温水用) (平和鉄工)	ステンレス製タンク(SUS304) 寸法 : 800×800×1,000H 有効容量 : 400 ℓ	1	
EXT - 3	膨 張 水 槽 (冷却水温水用) (平和鉄工)	ステンレス製タンク(SUS304) 寸法 : 600×600×800H 有効容量 : 200 ℓ	1	
HWH - 1	還水タンク (平和鉄工)	ステンレス製タンク(SUS304) 寸法 : 2,000×2,000×1,700H 有効容量 : 3,000 ℓ	1	

空調設備

熱 交 換 器

記 号	名 称	仕 様	台数	備 考
HEX - 1	蒸気 - 水熱交換器 (平和鉄工)	シェルアンドチューブ 交換熱量: 567,000Kcal/h 蒸 気 量: 1,096Kg/h 蒸 気 圧: 2Kgf/cm ² 温 水: 21→27°C 1,578 ℓ / min 伝熱面積: 4.8 m ³	1	第一压力容器
HEX - 2	蒸気 - 水熱交換器 (平和鉄工)	シェルアンドチューブ 交換熱量: 516,600Kcal/h 蒸 気 量: 999Kg/h 蒸 気 圧: 2Kgf/cm ² 温 水: 50.8→55°C 2,050 ℓ / min 伝熱面積: 5.9 m ³	1	第一压力容器

空調設備

コージェネレーション

名 称	形 式	仕 様	台数	備 考
ガスエンジン	AYG20L-SE (ヤンマーエネルギーシステム)	形式:立形単動4サイクル火花点火機関 定格出力:434kW 回転数:1800min ⁻¹ シリンダ数:6 使用燃料:13Aガス 供給圧力:0.07~0.294MPa 冷却方式:2系統清水冷却	2	
交流同期発電機	横軸回転界磁開放保護形	出力:400KW (421KVA)	2	
発電機盤		鋼板製閉鎖自立形	1	
エンジン盤		鋼板製閉鎖自立形	1	
補機盤		鋼板製閉鎖自立形	1	
機関端末箱		鋼板製閉鎖自立形	1	
始動用バッテリー	UP300×4	電圧:24V 200AH/10h	2	
遠隔監視(RESS)端末箱 遠隔監視装置(ユー)端末箱	大阪ガス遠隔監視端末	発電装置ユニット内取付	2	
排気消音器	RS-250-80S	膨張式	2	
消臭触媒	LMR-019-D	触媒量:18.5ℓ	2	
排ガス温水ボイラ	多管式貫流ボイラ	蒸気量:222.0kg/h	2	
ジャケット冷却水ポンプ	ラインポンプ	36.0m ³ /h×3.7kw	2	
クーラ冷却水ポンプ	ラインポンプ	18.0m ³ /h×2.2kw	2	
ジャケット冷却水膨張タンク	鋼板溶接構造丸形	容量:40 ℓ	2	
クーラ冷却水膨張タンク	鋼板溶接構造丸形	容量:11 ℓ	2	
冷却水自動温度調節弁	電動三方弁	径:65A	2	ジャケット温度調節用
冷却水自動温度調節弁	電動三方弁	径:50A	2	クーラ温度調節用
熱回収用熱交換器	ブレージングプレート式	熱交換量:533.0MJ/h	2	
クーラ放熱用熱交換器	ブレージングプレート式	熱交換量:402.2MJ/h	2	
ガス配管供給ユニット		手動ボール弁、ガスフィルタ、電動弁、圧カスリッ、圧力計	2	
ガス圧縮機	オイルフリーロータリーコンプレッサ	冷却方式:空冷式95W×4台	2	
潤滑油タンク	鋼板溶接構造角形	容量:520 ℓ	2	
防音パッケージ	鋼板製	消音能力:75dB(A)以下	2	
発電装置ユニットベース	鋼板及び鉄鋼溶接構造式	他構成部品:ゴム防振装置	2	

空調設備

空 気 調 和 機 1.

番 号	空 調 機 系 統 名	機 器 性 能		加 湿 装 置 附属電動機 kw	台数	備 考
		形 式	風量 CMH コイル 能力 Kcal / H			
AHU-0-1	B1F 核 医 学 (パナソニック)	FY-08USX-U コンパ°外型	4,620 冷 53,223 暖 32,290	蒸気 35.0kg/h 3φ 200V SA 2.2 kw	1	オールフレッシュ
AHU-0-2	B1F リニアック (パナソニック)	FY-10USX-U コンパ°外型	SA 5,580 冷 30,132 暖 13,107	蒸気 10.7kg/h 3φ 200V SA 3.7 kw	1	
AHU-0-3 (A)(B)(C)	B1F 厨房 (パナソニック)	FY-18USX-U コンパ°外型	10,660 冷 103,100 暖 57,500	蒸気 60.0kg/h 3φ 200V SA 5.5 kw	3	オールフレッシュ
AHU-0-4	B1F 解剖霊安室 (パナソニック)	FY-14USX-U コンパ°外型	6,620 冷 81,029 暖 44,923	蒸気 52.4kg/h 3φ 200V SA 3.7 kw	1	オールフレッシュ
AHU-1-1	1F 調剤室 (パナソニック)	FY-30UCR-F 一般型	SA 15,900 冷 76,320 暖 37,810	蒸気 21.0kg/h 3φ 200V SA7.5 RA7.5	1	RA 15,900CMH
AHU-1-3	1F 中央材料 (パナソニック)	FY-18USX-U コンパ°外型	8,890 冷106,680 暖 66,902	蒸気 67.2kg/h 3φ 200V SA 5.5 kw	1	オールフレッシュ
AHU-1-4	1F S P D (パナソニック)	FY-08USX-B コンパ°外	SA 4,430 冷 43,060 暖 19,656	蒸気 26.0kg/h 3φ 200V SA3.7 RA1.5	1	RA 1,710CMH
AHU-1-5	1F 医事事務室 (パナソニック)	FY-18USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 9,290 冷 61,314 暖 21,014	蒸気 25.6kg/h 3φ 200V SA5.5 RA1.5	1	RA 2,770CMH
AHU-1-6	1F 患者総合支援センター事務室系統 (パナソニック)	FY-10USX-U コンパ°外型	SA 5,810 冷 49,501 暖 14,996	蒸気 18.8kg/h 3φ 200V SA 3.7 kw	1	
AHU-1-7	1F 患者総合支援センター相談室系統 (パナソニック)	FY-08USX-U コンパ°外型	4,600 冷 43,608 暖 24,946	----- 3φ 200V SA 3.7 kw	1	オールフレッシュ
AHU-1-8	1F 待合・北 (パナソニック)	FY-22USX-U コンパ°外型	SA 12,000 冷 73,440 暖 34,974	蒸気 30.2kg/h 3φ 200V SA 7.5 kw	1	

空調設備

空 気 調 和 機 2.

番 号	空 調 機 系 統 名	機 器 性 能		加 湿 装 置 附 属 電 動 機 kw	台 数	備 考
		形 式	風 量 CMH コ イ ル 能 力 Kcal / H			
AHU-1-9	1F 受付・待合南 (パナソニック)	FY-22USX-U コンパ°外型	SA 12,000 冷 73,440 暖 26,448	蒸気 30.2kg/h 3φ 200V SA 7.5 kw	1	
AHU-1-2	1F 製剤室 (パナソニック)	FY-06USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 3,600 冷 21,600 暖 6,473	蒸気 8.6kg/h 3φ 200V SA2.2 RA0.4	1	RA 800CMH
AHU-2-1	2F X線・TV室 (パナソニック)	FY-08USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 2,160 冷 33,852 暖 16,692	蒸気 16.9kg/h 3φ 200V SA3.7 RA1.5	1	RA 1,450CMH
AHU-2-2	2F CT室 (パナソニック)	FY-08USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 4,140 冷 25,337 暖 8,164	蒸気 10.4kg/h 3φ 200V SA2.2 RA0.75	1	RA 1,300CMH
AHU-2-3	2F 一般撮影室 (パナソニック)	FY-10UCX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 6,000 冷 31,680 暖 7,830	蒸気 10.1kg/h 3φ 200V SA3.7 RA0.4	1	RA 1,100CMH
AHU-2-4	2F 生理検査室(1) (パナソニック)	FY-06USX-U コンパ°外	SA 3,340 冷 27,655 暖 10,848	蒸気 13.6kg/h 3φ 200V SA 2.2	1	
AHU-2-5	2F 生理検査室(2) (パナソニック)	FY-06USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 2,400 冷 18,432 暖 10,997	蒸気 10.7kg/h 3φ 200V SA1.5 RA0.75	1	RA 1,310CMH
AHU-2-6	2F 内視鏡 (パナソニック)	FY-06USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 2,870 冷 21,697 暖 18,976	蒸気 14.1kg/h 3φ 200V SA1.5 RA0.4	1	RA 1,080CMH
AHU-2-7	2F 外来(産婦人科・脳神経外科) (パナソニック)	FY-06USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 3,470 冷 34,561 暖 21,937	蒸気 18.3kg/h 3φ 200V SA2.2 RA0.75	1	RA 1,690CMH
AHU-2-8	2F 外来(整形・外科) (パナソニック)	FY-06USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 2,870 冷 30,996 暖 22,056	蒸気 20.0kg/h 3φ 200V SA2.2 RA0.75	1	RA 2,140CMH
AHU-2-9	2F 外来(歯科・耳鼻) (パナソニック)	FY-06USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 3,582 冷 35,482 暖 30,114	蒸気 23.2kg/h 3φ 200V SA2.2 RA0.75	1	RA 1,620CMH

空調設備

空 気 調 和 機 3.

番 号	空 調 機 系 統 名	機 器 性 能		加 湿 装 置 附属電動機 kw	台数	備 考
		形 式	風量 CMH コイル 能力 Kcal / H			
AHU-2-10	2F 外来(泌尿器・麻酔・内科) (パナソニック)	FY-06USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 2,970 冷 31,363 暖 18,346	蒸気 20.3kg/h 3φ 200V SA2.2 RA0.75	1	RA 1,980CMH
AHU-2-11	2F 外来(内科) (パナソニック)	FY-08USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 3,250 冷 37,440 暖 17,154	蒸気 23.0kg/h 3φ 200V SA1.5 RA1.5	1	RA 2,860CMH
AHU-2-12	2F 外来(眼科・精神) (パナソニック)	FY-08USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 2,980 冷 30,754 暖 21,691	蒸気 20.7kg/h 3φ 200V SA1.5 RA1.5	1	RA 2,370CMH
AHU-2-13	2F 待合(北) (パナソニック)	FY-22USX-U コンパ°外型	SA 12,000 冷 69,120 暖 33,060	蒸気 27.4kg/h 3φ 200V SA 7.5kw	1	
AHU-2-14	2F 待合(南) (パナソニック)	FY-22USX-U コンパ°外型	SA 12,000 冷 69,120 暖 33,060	蒸気 27.4kg/h 3φ 200V SA 7.5kw	1	
AHU-3-9	3F 会議多目的ホール (パナソニック)	FY-06USX コンパ°外 -BT 排気ファン付	SA 2,670 冷 33,926 暖 16,028	蒸気 20.5kg/h 3φ 200V SA1.5 RA1.5	1	RA 2,670CMH
AHU-3-7	3F 大会議室 (パナソニック)	FY-22USX コンパ°外 -BT 排気ファン付	SA 11,550 冷 83,160 暖 33,160	蒸気 30.5kg/h 3φ 200V SA7.5 RA7.5	1	RA 11,550MH
AHU-3-5	3F 医局 (パナソニック)	FY-08USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 4,790 冷 43,685 暖 11,530	蒸気 14.9kg/h 3φ 200V SA3.7 RA1.5	1	RA 2,110CMH
AHU-3-2	3F 人工透析 (パナソニック)	FY-06USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 2,360 冷 24,638 暖 11,772	蒸気 15.3kg/h 3φ 200V SA1.5 RA0.75	1	RA 1,690CMH
AHU-3-3	3F 検体検査 (パナソニック)	FY-14USX コンパ°外 -BT 排気ファン付	SA 6,400 冷 72,192 暖 34,522	蒸気 44.5kg/h 3φ 200V SA3.7 RA2.2	1	RA 5,210CMH
AHU-3-4	3F 運動療法室 (パナソニック)	FY-14USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 5,110 冷 58,867 暖 29,193	蒸気 37.4kg/h 3φ 200V SA3.7 RA2.2	1	RA 4,230CMH

空調設備

空 気 調 和 機 4.

番 号	空 調 機 系 統 名	機 器 性 能		加 湿 装 置 附 属 電 動 機 kw	台 数	備 考
		形 式	風 量 CMH コイル 能力 Kcal / H			
AHU-3-8	3F 病歴室 (パナソニック)	FY-14USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 8,250 冷 51,480 暖 16,987	蒸気 21.8kg/h 3φ 200V SA5.5 RA1.5	1	RA 2,800CMH
AHU-3-1	3F ナース更衣室 (パナソニック)	FY-14USX-B コンパ°外型	SA 7,470 冷 56,473 暖 20,580	蒸気 23.0kg/h 3φ 200V SA5.5	1	
AHU-3-6	3F 応接・事務室 (パナソニック)	FY-10USX-B コンパ°外 排気ファン付	SA 5,000 冷 42,600 暖 16,530	蒸気 21.6kg/h 3φ 200V SA3.7 RA0.4	1	RA 800CMH
AHU-4-1	4F OP-9 (新晃工業)	AJ150-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 6,030 冷 65,848 暖 28,154	蒸気 21.2kg/h 3φ 200V SA3.7 RA1.5	1	RA 5,980CMH
AHU-4-2	4F OP-8 (新晃工業)	AJ 40-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 2,350 冷 14,100 暖 4,362	蒸気 7.6kg/h 3φ 200V SA1.5 RA0.75	1	RA 2,225CMH
AHU-4-3	4F OP-7 (新晃工業)	AJ 40-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 2,050 冷 11,808 暖 2,794	蒸気 4.9kg/h 3φ 200V SA1.5 RA0.75	1	RA 1,950CMH
AHU-4-4	4F OP-6 (新晃工業)	AJ 40-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 2,000 冷 11,760 暖 2,900	蒸気 5.0kg/h 3φ 200V SA0.75 RA0.75	1	RA 1,900MH
AHU-4-5	4F OP-5 (新晃工業)	AJ 40-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 1,960 冷 11,760 暖 3,354	蒸気 4.9kg/h 3φ 200V SA0.75 RA0.75	1	RA 1,860CMH
AHU-4-6	4F OP-4 (新晃工業)	AJ 50-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 2,600 冷 15,600 暖 4,298	蒸気 6.6kg/h 3φ 200V SA0.75 RA0.75	1	RA 2,470CMH
AHU-4-7	4F OP-3 (新晃工業)	AJ 50-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 2,590 冷 15,540 暖 4,131	蒸気 6.5kg/h 3φ 200V SA1.5 RA0.75	1	RA 2,460CMH
AHU-4-8	4F OP-2 (新晃工業)	AJ 50-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 2,590 冷 15,540 暖 4,431	蒸気 6.5kg/h 3φ 200V SA1.5 RA0.75	1	RA 2,460CMH

空調設備

空 気 調 和 機 5.

番 号	空 調 機 系 統 名	機 器 性 能		加 湿 装 置 附 属 電 動 機 kw	台 数	備 考
		形 式	風 量 CMH コイル 能力 Kcal / H			
AHU-4-10	4F クリーン廊下 (新晃工業)	AJ 200-EV コンパ外 還気ファン付	SA 16,300 冷 72,372 暖 40,652	蒸気 21.9kg/h 3φ 200V SA11.0 RA7.5	1	RA 16,300CMH
AHU-4-11	4F ダーティー廊下 (新晃工業)	AJ 200-EV コンパ外 還気ファン付	SA 9,510 冷 62,766 暖 23,442	蒸気 33.1kg/h 3φ 200V SA3.7 RA2.2	1	RA 8,355CMH
AHU-4-12	4F 手術休憩室 (新晃工業)	AJ 80-EV コンパ外 還気ファン付	SA 4,700 冷 27,636 暖 19,082	蒸気 9.6kg/h 3φ 200V SA3.7 RA1.5	1	RA 4,270CMH
AHU-4-13	4F 病棟NS (新晃工業)	AJ150-EV コンパ外 還気ファン付	SA 6,330 冷 32,663 暖 15,603	蒸気 11.4kg/h 3φ 200V SA2.2 RA1.5	1	RA 5,750CMH
AHU-4-14	4F スタッフ・NICU・臨床工学室 (新晃工業)	AJ 60-AO コンパ外型	3,400 冷 41,208 暖 20,411	蒸気 28.6kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-4-15	4F ICU室 (新晃工業)	AJ 50-AO コンパ外型	3,080 冷 36,590 暖 18,489	蒸気 25.9kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-4-9	4F 手術管理室 (新晃工業)	AJ 80-EV コンパ外 還気ファン付	3,820 冷 23,378 暖 10,856	蒸気 9.2kg/h 3φ 200V SA2.2 RA1.5	1	RA 3,740CMH
AHU-5-1	5F 北東病棟 (新晃工業)	AJ 80-AO コンパ外型	3,725 冷 45,147 暖 22,361	蒸気 28.0kg/h 3φ 200V SA 2.2KW	1	オールフレッシュ
AHU-5-2	5F 北西病棟 (新晃工業)	AJ 50-AO コンパ外型	2,845 冷 34,481 暖 17,079	蒸気 21.9kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-5-3	5F 北NS (新晃工業)	AJ 80-EV コンパ外 還気ファン付	SA 4,050 冷 18,945 暖 10,571	蒸気 5.3kg/h 3φ 200V SA2.2 RA1.5	1	RA 4,050CMH
AHU-5-4	5F 未熟児 (新晃工業)	AJ 40-EV コンパ外 還気ファン付	SA 2,300 冷 15,180 暖 9,938	蒸気 9.4kg/h 3φ 200V SA1.5 RA0.75	1	RA 2,140CMH

空調設備

空 気 調 和 機 6.

番 号	空 調 機 系 統 名	機 器 性 能		加 湿 装 置 附属電動機 kw	台数	備 考
		形 式	風量 CMH コイル 能力 Kcal / H			
AHU-5-5	5F 新生児室 (新晃工業)	AJ 100-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 5,580 冷 32,141 暖 23,626	蒸気 14.7kg/h 3φ 200V SA3.7 RA1.5	1	RA 4,770CMH
AHU-5-6 5-7	5F 分娩室(1)(2) (新晃工業)	AJ 40-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 1,670 冷 9,419 暖 4,746	蒸気 4.4kg/h 3φ 200V SA0.75 RA0.75	2	RA 1,590CMH
AHU-5-8	5F 南東病棟 (新晃工業)	AJ 60-AO コンパ°外型	3,050 冷 36,966 暖 18,309	蒸気 24.4kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-5-9	5F 南西病棟 (新晃工業)	AJ 60-AO コンパ°外型	3,360 冷 40,723 暖 20,170	蒸気 25.8kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-5-10	5F 南NS (新晃工業)	AJ 80-AO コンパ°外 還気ファン付	SA 4,700 冷 24,816 暖 10,359	蒸気 9.6kg/h 3φ 200V SA3.7 RA2.2	1	RA 4,700CMH
AHU-6-1	6F 北東病棟 (新晃工業)	AJ 60-AO コンパ°外型	3,340 冷 40,481 暖 20,728	蒸気 25.7kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-6-2	6F 北西病棟 (新晃工業)	AJ 60-AO コンパ°外型	3,290 冷 39,875 暖 20,418	蒸気 25.3kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-6-3	6F 北NS (新晃工業)	AJ 50-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 2,850 冷 15,390 暖 10,579	蒸気 4.1kg/h 3φ 200V SA1.5 RA1.5	1	RA 2,850CMH
AHU-6-4	6F 南東病棟 (新晃工業)	AJ 50-AO コンパ°外型	2,990 冷 36,239 暖 18,556	蒸気 23.0kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-6-5	6F 南西病棟 (新晃工業)	AJ 80-EV コンパ°外型	3,800 冷 46,056 暖 23,583	蒸気 29.2kg/h 3φ 200V SA 2.2KW	1	オールフレッシュ
AHU-6-6	6F 南NS (新晃工業)	AJ 80-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 4,450 冷 21,360 暖 9,034	蒸気 3.8kg/h 3φ 200V SA2.2 RA1.5	1	RA 4,450CMH

空調設備

空 気 調 和 機 7.

番 号	空 調 機 系 統 名	機 器 性 能		加 湿 装 置 附 属 電 動 機 kw	台 数	備 考
		形 式	風 量 CMH コイル 能力 Kcal / H			
AHU-7-1	7F 北東病棟 (新晃工業)	AJ 60-AO コンパ°外型	3,340 冷 40,481 暖 20,728	蒸気 25.7kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-7-2	7F 北西病棟 (新晃工業)	AJ 60-AO コンパ°外型	3,290 冷 39,875 暖 20,418	蒸気 25.3kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-7-3	7F 北NS (新晃工業)	AJ 50-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 2,850 冷 15,390 暖 10579	蒸気 4.1kg/h 3φ 200V SA1.5 RA1.5	1	RA 2,850CMH
AHU-7-4	7F 南東病棟 (新晃工業)	AJ 50-AO コンパ°外型	2,990 冷 36,239 暖 18,556	蒸気 23.0kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-7-5	7F 南西病棟 (新晃工業)	AJ 80-AO コンパ°外型	3,800 冷 46,056 暖 23,583	蒸気 29.2kg/h 3φ 200V SA 2.2KW	1	オールフレッシュ
AHU-7-6	7F 南NS (新晃工業)	AJ 80-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 4,450 冷 21,360 暖 9,034	蒸気 3.8kg/h 3φ 200V SA2.2 RA1.5	1	RA 4,450CMH
AHU-8-1	8F 北東病棟 (新晃工業)	AJ 60-AO コンパ°外型	3,340 冷 40,481 暖 20,728	蒸気 25.7kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-8-2	8F 北西病棟 (新晃工業)	AJ 60-AO コンパ°外型	3,290 冷 39,875 暖 20,418	蒸気 25.3kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-8-3	8F 北NS (新晃工業)	AJ 50-EV コンパ°外 還気ファン付	SA 2,850 冷 15,390 暖 10,579	蒸気 4.1kg/h 3φ 200V SA1.5 RA1.5	1	RA 2,850CMH
AHU-8-4	8F 南東病棟 (新晃工業)	AJ 50-AO コンパ°外型	2,990 冷 36,239 暖 18,556	蒸気 23.0kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-8-5	6F 南西病棟 (新晃工業)	AJ 80-AO コンパ°外型	3,800 冷 46,056 暖 23,583	蒸気 29.2kg/h 3φ 200V SA 2.2KW	1	オールフレッシュ

空調設備

空 気 調 和 機 8.

番 号	空 調 機 系 統 名	機 器 性 能		加 湿 装 置 附 属 電 動 機 kw	台 数	備 考
		形 式	風 量 CMH コイル 能力 Kcal / H			
AHU-8-6	8F 南NS (新晃工業)	AJ 80-EV コンパクト 還気ファン付	SA 4,450 冷 21,360 暖 9,034	蒸気 3.8kg/h 3φ 200V SA2.2 RA1.5	1	RA 4,450CMH
AHU-9-1	9F 北東病棟 (新晃工業)	AJ 60-AO コンパクト型	3,360 冷 40,723 暖 20,852	蒸気 25.8kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-9-2	9F 北西病棟 (新晃工業)	AJ 60-AO コンパクト型	3,270 冷 39,632 暖 20,294	蒸気 25.1kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-9-3	9F 北NS (新晃工業)	AJ 60-EV コンパクト 還気ファン付	SA 4,430 冷 20,732 暖 10,792	蒸気 4.3kg/h 3φ 200V SA2.2 RA1.5	1	RA 4,430CMH
AHU-9-4	9F 南東病棟 (新晃工業)	AJ 50-AO コンパクト型	2,990 冷 36,239 暖 18,556	蒸気 23.0kg/h 3φ 200V SA 1.5KW	1	オールフレッシュ
AHU-9-5	9F 南西病棟 (新晃工業)	AJ 80-AO コンパクト型	3,610 冷 43,753 暖 22,404	蒸気 27.7kg/h 3φ 200V SA 2.2KW	1	オールフレッシュ
AHU-9-6	9F 南NS (新晃工業)	AJ 80-EV コンパクト 還気ファン付	SA 4,750 冷 21,660 暖 8,816	蒸気 4.0kg/h 3φ 200V SA3.7 RA2.2	1	RA 4,750CMH

空調設備

ファンコイルユニット 1

記 号	形 式	冷 房 能 力 暖 房 能 力 (Kcal / h)	水 量 ℓ / min	台 数	備 考
FCU-C2	天井カセット CP-200B	1,430 2,180	4	253	
FCU-C2-1	天井カセット CP-200BM	1,430 2,180	4	2	
FCU-C-3	天井カセット CP-300B	2,010 3,050	6	45	
FCU-C-3	天井カセット CP-300BM	2,010 3,050	6	8	
FCU-C-4	天井カセット CP-400B	2,890 4,430	9	53	
FCU-C4特	天井カセット CP-400BM	2,890 4,430	9	2	
FCU-C6	天井カセット CP-600B	4,080 5,945	12	41	
FCU-C8	天井カセット CP-800B	5,525 8,215	16	3	
FCU-F2	天井インペイ型 SCR-200PB	1,315 2,180	4	4	
FCU-F2特	天井インペイ型 特SCR-200	1,325 1,980	4	168	ロングライフフィルター組込
FCU-F3特	天井インペイ型 特SCR-300	1,965	6	38	ロングライフフィルター組込
FCU-F4	天井インペイ型 SCR-400PB	2,850 4,260	9	9	
FCU-F4特	天井インペイ型 特SCR-400	2,960 4,560	9	20	ロングライフフィルター組込

空調設備

ファンコイルユニット 2

記 号	形 式	冷 房 能 力 暖 房 能 力 (Kcal / h)	水 量 ℓ / min	台 数	備 考
FCU-F6	天井インペイ型 SCR-600PB	4,110 6,340	12	7	
FCU-F6-1	天井インペイ型 SCR-600	4,110 6,340	12	4	
FCU-F6W	天井インペイ型 SCR-600DC2	3,300 5,280	12	6	2-コイル形
FCU-F8	天井インペイ型 SCR-800PB	5,515 8,485	16	4	
	(新晃工業)				
	天井カセット FWHC2B			1	2F 外科6診
	天井カセット BHC3CD			1	2F 人間ドック受付
	(ダイキン)				
	天井カセット CP-800-A-HT-K			2	2F 生理検査室奥
	天井カセット CP-400-A-HT-K			1	2F 小児科処置室

空調設備

パッケージエアコン 1

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
PAC-0-1	水熱源マルチエアコン 10HP型 防災センター・核医学系統 (三菱)	PQRY-RP280SCMG1	28.0 31.5	6.3	1	室外機
PAC-0-1-1	同上 室内機 1HP B1階 仮眠室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P28LMG7	2.8 3.2	0.05	1	
PAC-0-1-2	同上 室内機 1.6HP B1階 RI検査室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P45LMG7	4.5 5.0	0.05	2	
PAC-0-1-3	同上 室内機 2HP B1階 防災センター (三菱)	天井カセット型 PLFY-JP56LMG7	5.6 6.3	0.05	3	
PAC-0-2	水熱源マルチエアコン 10HP型 RI・陽電子室系統 (三菱)	PQRY-RP280SCMG1	28.0 31.5	6.3	1	室外機
PAC-0-2-1	同上 室内機 1.6HP B1階 診察室② (三菱)	天井カセット型 PLFY-P22LMG7	2.2 2.5	0.05	1	
PAC-0-2-2	同上 室内機 3.2HP B1階 待機回復室① (三菱)	天井カセット型 PLFY-P22LMG7	2.2 2.5	0.05	1	
PAC-0-2-1	同上 室内機 2HP B1階 治療計画室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P56LMG7	5.6 6.3	0.05	1	
PAC-0-2-2	同上 室内機 1HP B1階 PET/CT室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P80LMG7	8.0 9.0	0.05x2	1	
PAC-0-2-2	同上 室内機 3.2HP B1階 PET/CT操作室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P112BMG8	11.2 12.5	0.12	1	
PAC-0-3	水熱源マルチエアコン 10HP型 リニアック系統 (三菱)	PQRY-RP224SCMG1	22.4 25.0	4.6	1	室外機
PAC-0-3-1	同上 室内機 2HP B1階 シミュレーター・リニアック (三菱)	天井カセット型 PLFY-P56LMG7	5.6 6.3	0.05	4	

空調設備

パッケージエアコン 2

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
PAC-0-8	水冷冷房専用パッケージ B1階 電気室系統 (三洋電機)	ダクト床置型 UC-DP 630A	63.0	7.5X2 5.5	1	
PAC-0-9	水冷冷房専用パッケージ B1階 コーディネーション室系統 (日立ジョンソンコントロール)	ダクト床置型 RP-P1000WP	100	22.0	2	
PAC-1-1	水熱源マルチエアコン 12HP型 受付・待合南・救急室系統 (ダイキン)	RWEYP335F	33.5 37.5	7.59	1	室外機
PAC-1-1-1	同上 室内機 1HP 1階 救急外来 他 (ダイキン)	天井カセット型 FXYCP28EA	2.8 3.2	0.046	4	
PAC-1-1-2	同上 室内機 1.3HP 1階 診察室(2) 他 (ダイキン)	天井カセット型 FXYCP36EA	3.6 4.2	0.035	3	
PAC-1-1-3	同上 室内機 1.6HP 1階 救急CT室 (ダイキン)	天井カセット型 FXYCP28EA	2.8 3.2	0.106	1	
PAC-1-2	水熱源マルチエアコン 12HP型 救急室系統 (ダイキン)	SPW-CHWDZP335B	33.5 37.5	7.59	1	室外機
PAC-1-2-1	同上 室内機 1.3HP 1階 診察室(1) 他 (ダイキン)	天井カセット型 FXYCP36EA	3.6 4.2	0.035	4	
PAC-1-2-2	同上 室内機 2.5HP 1階 処置室 他 (ダイキン)	天井カセット型 FXYCP71EA	7.1 8.0	0.106	2	
PAC-1-1-1A	室内機 1階 救急CT操作室 (ダイキン)	天吊 FXYHP112NB	11.2 12.5		1	

空調設備

パッケージエアコン 3

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
PAC-1-3	水熱源マルチエアコン 8HP型 受付・待合南、北・調剤室系統 (三菱)	PQRY-RP224SCMG1	22.4 25.0	4.6	1	室外機
PAC-1-3-1	同上 室内機 1HP 1階 当直室 (三菱)	天井カセット型 PDFY-P28LMG7	2.8 3.2	0.05	1	
PAC-1-3-2	同上 室内機 1HP 1階 ATMコーナー (三菱)	天井隠蔽型 PDFY-P28LMG7	2.8 3.2	0.085X2	1	
PAC-1-3-3	同上 室内機 1.6HP 1階 院外処方 他 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P45LMG7	4.5 5.0	0.05	4	
PAC-2-1	水熱源マルチエアコン 10HP型 アンキオ撮影室系統 (三菱)	PQRY-RP280SCMG1	28.0 31.5	6.3	1	室外機
PAC-2-1-1	同上 室内機 1HP 2階 操作室 他 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P28LMG7	2.8 3.2	0.05	4	
PAC-2-1-3	同上 室内機 3.2HP 2階 アンキオ撮影室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P90LMG7	9.0 10.0	0.05x2	2	
PAC-2-2	水熱源マルチエアコン 10HP型 調剤室・X線TV室系統 (三菱)	PQRY-RP280SCMG1	28.0 31.5	6.3	1	室外機
PAC-2-2-1	同上 室内機 1HP 調剤室系統,第2TV操作室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P28LMG7	2.8 3.2	0.05	3	
PAC-2-2-2	同上 室内機 1.3HP 2階 第2X線TV室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P36LMG7	3.6 4.0	0.05	3	
PAC-2-3	水熱源マルチエアコン 10HP型 一般撮影室系統 (三菱)	PQRY-RP280SCMG1	28.0 31.5	6.3	1	室外機

空調設備

パッケージエアコン 4

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
PAC-2-3-1	同上 室内機 1HP 2階 部長室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P28LMG7	2.8 3.2	0.05	1	
PAC-2-3-2	同上 室内機 2HP 2階 一般撮影室(4) (三菱)	天井カセット型 PLFY-P56LMG7	5.6 6.3	0.05	1	
PAC-2-3-3	同上 室内機 3.2HP 2階 読影室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P90LMG7	9 10.0	0.05x2	1	
PAC-2-4	水熱源マルチエアコン 10HP型 CT室・一般撮影室系統 (三菱)	PQRY-RP280SCMG1	28.0 31.5	6.3	1	室外機
PAC-2-4-1	同上 室内機 1.3HP 2階 読影室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P36LMG7	3.6 4.0	0.05	1	
PAC-2-4-2	同上 室内機 1HP 2階 一般撮影室(3) (三菱)	天井カセット型 PLFY-P56LMG7	5.6 6.3	0.05	1	
PAC-2-4-3	同上 室内機 1.6HP 2階 一般撮影室(5) (三菱)	天井カセット型 PLFY-P56LMG7	5.6 6.3	0.05	1	
PAC-2-5	水熱源マルチエアコン 10HP型 CT室・一般撮影室系統 (三菱)	PQRY-RP280SCMG1	28.0 31.5	6.3	1	室外機
PAC-2-5-1	同上 室内機 3.2HP 2階 第1CT操作室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P28LMG7	2.8 3.2	0.05	2	
PAC-2-5-2	同上 室内機 1HP 2階 第1CT室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P90LMG7	9.0 10.0	0.05x2	2	

空調設備

パッケージエアコン 5

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
PAC-2-7	水熱源マルチエアコン 10HP型 2階 内視鏡室系統 (三菱)	PQRY-RP280SCMG1	28.0 31.5	6.3	1	室外機
PAC-2-7-1	同上 室内機 1HP 2階 ESWL室他 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P28LMG7	2.8 3.2	0.05	4	
PAC-2-7-2	同上 室内機 1.6HP 2階 一般撮影室(1)他 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P45LMG7	4.5 5.0	0.05	4	
PAC-3-1	水熱源マルチエアコン 10HP型 生化免疫検査室系統 (三菱)	PQRY-RP335SCMG1	33.5 37.5	7.2	1	室外機
PAC-3-1-1	同上 室内機 1HP 3階 血液検査室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P28LMG1	2.8 3.2	0.05	1	
PAC-3-1-2	同上 室内機 1.6HP 3階 生化・免疫検査室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P45LMG7	4.5 5.0	0.05	4	
PAC-3-1-3	同上 室内機 1.6HP 3階 生化・免疫検査室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P56LMG7	5.6 6.3	0.05	2	
PAC-3-2	水熱源マルチエアコン 10HP型 生化免疫検査室系統 (三菱)	PQRY-RP335SCMG1	33.5 37.5	7.2	1	室外機
PAC-3-2-1	同上 室内機 1HP 3階 病理医室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P28LMG7	2.8 3.2	0.05	3	
PAC-3-2-2	同上 室内機 1.6HP 3階 細菌検査室 (三菱)	天井カセット型 PLFY-P45LMG7	4.5 5.0	0.05	3	

空調設備

パッケージエアコン 6

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
PAC-3-2-3	同上 室内機 2HP 3階 洗浄滅菌室 (三菱)	天井カセット型	5.6		2	
		PLFY-P56LMG7	6.3	0.05		
PAC	空冷ヒートポンプエアコン 3階 臨床検査室検体装置用 (ダイキン)		4.5	0.85	1	室外機
		RZRP50BAV	5.0			
	同上 室内機 (ダイキン)	天井カセット型			1	
PAC-3-3	水熱源マルチエアコン 10HP型 当直室系統 (三菱)		28.0		1	室外機
		PQRY-P280SCMG1	31.5	6.3		
PAC-3-3-1	同上 室内機 1HP 3階 当直室 (三菱)	天井カセット型	2.8		9	
		PLFY-P28LMG7	3.2	0.05		
PAC-3-4	水熱源マルチエアコン 8HP型 電話交換室 (三菱)		22.4		1	室外機
		PQRY-RP224SCMG1	25.0	4.6		
PAC-3-4-1	同上 室内機 1HP 3階 電話交換・休憩室 (三菱)	天井カセット型	2.8		2	
		PLFY-P28LMG7	3.2	0.05		
PAC-3-4-2	同上 室内機 3.2HP 3階 電話交換機室 (三菱)	天井カセット型	9.0		1	
		PLFY-P90LMG7	10.0	0.05		
PAC-3-5	空冷ヒートポンプエアコン 3階 電話交換機室 (ダイキン)		14.0		1	室外機
		RP160BB	16.0	2.9		
	同上 室内機 (ダイキン)	天吊			1	
PAC-4-2	空冷冷房専用パッケージ 4階 電気室系統 (三洋電機)	床置型	7.1	1.5	各1	室外機 室内機
		SPW-CHVP80BN	8.0	0.09 0.04		
PAC-4-1	空冷ヒートポンプパッケージ 4階 OP-1系統 (三洋電機)	ダクト外床置型	20.0	5.56	各1	室外機 室内機
		RQTP224A	22.4	0.23+0.23		

空調設備

パッケージエアコン 7

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
EHP-2-1	空冷ヒートポンプエアコン 2階 婦人・泌尿器系統 (ﾀﾞｲキン)	RSEYP 280M	28.0 31.5	2.7+4.5 0.75	1	室外機
EHP-2-1-1	同上 室内機 婦人・泌尿器操作室 (ﾀﾞｲキン)	天井ｶｾｯﾄ型 FXYCP 28M	2.8 3.2	0.015	1	
EHP-2-1-2	同上 室内機 操作廊下・CR処理コーナー (ﾀﾞｲキン)	天井ｶｾｯﾄ型 FXYCP 45M	4.5 5.6	0.020	2	
EHP-2-1-3	同上 室内機 画像診療部ｽﾀｯﾌ室 (ﾀﾞｲキン)	天井ｶｾｯﾄ型 FXYCP 56M	5.6 6.3	0.020	2	
EHP-2-1-4	同上 室内機 婦人・泌尿器撮影室 (ﾀﾞｲキン)	天井ｶｾｯﾄ型 FXYCP 45M	4.5 5.0	0.020	1	
EHP-2-2	空冷ヒートポンプエアコン 2階 第1MRI室 (ﾀﾞｲキン)	RQEP140BB	28.0 31.5	2.7+4.5 0.75	2	室外機
EHP-2-2-1	同上 室内機 第1MRI操作室 (ﾀﾞｲキン)	天井ｶｾｯﾄ型 FXYCP 22M	2.2 2.5	0.010	1	
EHP-2-2-2	同上 室内機 MRI 撮影室 (ﾀﾞｲキン)	天井隠蔽型 FXYMP 56M	5.6 6.3	0.10	1	
EHP-2-2-3	同上 室内機 MRI コンピューター室 (ﾀﾞｲキン)	壁掛け FXYAP56EB	5.6 6.3	0.050	2	
EHP-2-2-4	同上 室内機 MRI 前室 (ﾀﾞｲキン)	天井ｶｾｯﾄ型 FXYFP 90MB	9.0 10.0	0.056	1	
EHP-2-3	空冷ヒートポンプエアコン 2階 第1ｱﾝｷｵ撮影室・CPU室 (ﾀﾞｲキン)	RXYP160A	28.0 31.5	3.4	1	室外機
EHP-2-3-1	同上 室内機 2階 第1ｱﾝｷｵCPU室 (ﾀﾞｲキン)	天井ｶｾｯﾄ型 FXYCP 160M	16.0 18.0	0.095	1	
AR-1	マルチエアコン 室外機 1階 薬剤安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ系統 (三洋電機)	SPW-CHDX280BN	28.0 31.5		1	外気処理 ユニット
PA-1	同上 室内機 薬剤安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ (三洋電機)	天井隠蔽型 SPW-GUXRP75B	4.5 5.0	0.4	6	安全ｷｬﾋﾞ ﾈｯﾄ連動

空調設備

パッケージエアコン 8

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
ACP-1	空冷ヒートポンプエアコン 4階 ハイブリッド手術室CPU室系統 (三菱電機)	PUZ-ERMP80HA6	7.1 8.0	1.6 0.15	1	室外機
	同上 室内機 (三菱電機)	天吊型 PC-RP80KA14	7.1 8.0	 0.095	1	
ACP-3	空冷ヒートポンプエアコン 4階 NICU系統 (三菱電機)	PUZ-ERMP140LA6	12.5 14.0	3 0.06×2	1	室外機
	同上 室内機 (三菱電機)	天井埋込型 PE-RP140DA14	12.5 14.0	 0.244	1	
ACP-4	空冷ヒートポンプエアコン 4階 ICU系統 (三菱電機)	PUZ-ERMP50KA6	4.5×4 5.0×4	1.0×4	4	室外機
	同上 室内機 4階 ICU⑦～⑩ (三菱電機)	天井埋込型 PE-RP50DA15	 	0.085×4	4	
ACP-5	ビル用マルチエアコン 4階 家族説明室他系統 (三菱電機)	PUHY-P224DMG6	22.4 25.0	5.24 0.165	1	室外機
ACP-5-1	ビル用マルチエアコン 4階 休憩室・カンファレンス室 (三菱電機)	天井カセット型 PLFY-P36JMG6	3.6 4.0	0.03	2	
ACP-5-2	ビル用マルチエアコン 4階 ICU室 (三菱電機)	天井カセット型 PMFY-P28BMG6×1台 PMFY-P22BMG6×3台	2.2 2.5	0.028	4	
ACP-5-3	ビル用マルチエアコン 4階 ICUスタッフ通路他 (三菱電機)	天井カセット型 PMFY-P28BMG6	2.8 3.2	0.028	2	
ACP-6	ビル用マルチエアコン 4階 ICU通路系統 (三菱電機)	PUHY-P335DMG6	33.5 37.5	8.19 0.46	1	室外機
ACP-6-1	ビル用マルチエアコン 4階 ICU通路 (三菱電機)	天井埋込型 PEFY-P112MG6	11.2 12.5	0.2	2	
ACP-6-2	ビル用マルチエアコン 4階 ICU通路 (三菱電機)	天井埋込型 PEFY-P56MG6	5.6 6.3	0.08	2	

空調設備

パッケージエアコン 9

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
PAC-1-1	空冷ヒートポンプエアコン 4階 ハイブリッドOP(北東)系統 (日立)	RAS-AP160GH3	14.0 16.0	2.5	1	室外機
	同上 室内機 (日立)	壁埋込み型			3	
PAC-1-2	空冷ヒートポンプエアコン 4階 ハイブリッドOP(南西)系統 (日立)	RAS-AP112GH3	10.0 11.2	1.6	1	室外機
	同上 室内機 (日立)	壁埋込み型			3	
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン 4階 ハイブリッドOP前室・操作室系統 (日立)	RAS-AP160GH3	14.0 16.0	1	1	室外機
	同上 室内機 (日立)	天井カセット型			2	
PAC-3	空冷ヒートポンプエアコン 4階 眼科OP室系統 (日立)	RAS-AP112GH3	10.0 11.2	1.6	1	室外機
	同上 室内機 (日立)	壁埋込み型			2	
PAC	空冷ヒートポンプエアコン 第3IVR室系統	PUZ-ERMP40KA10			1	室外機
	同上 室内機 第3IVR操作室	天カセ PL-RP40LA16			1	
PAC	空冷ヒートポンプエアコン 第3IVR室系統	PUSY-P112SMH3			1	室外機
	同上 室内機 第3IVR撮影室	クリーンルーム用 天カセ PLFY-P56CLMG7			2	
PAC	空冷ヒートポンプエアコン	PUZ-ERMP56KA10			1	室外機
	同上 室内機 第3IVR機械室	壁掛け PK-RP56KA16			1	

空調設備

パッケージエアコン 10

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
PAC	空冷ヒートポンプエアコン B1階 営繕室系統 (パナソニック)	CU-F285C		0.77	1	室外機
	同上 室内機 (パナソニック)	壁掛け型			1	
PAC	空冷ヒートポンプエアコン 2階 第2IVR操作室系統 (ダイキン)	RZYP63CBT	5.6 6.3	1.45	1	室外機
	同上 室内機 (ダイキン)	天井カセット型			1	
PAC	空冷ヒートポンプエアコン 2階 第2IVR検査室系統 (ダイキン)	RZYP80CBT	7.1 8.0	1.76	1	室外機
	同上 室内機 (ダイキン)	天井カセット型			1	
PAC	空冷ヒートポンプエアコン 2階 第2IVRCPU室系統 (ダイキン)	RZYP40CBT	3.8 4.0	0.84	1	室外機
	同上 室内機 (ダイキン)	天井隠蔽型			1	
PAC-0-12	空冷ヒートポンプエアコン B1階 事務室系統 (パナソニック)	CU-B509CW2	5.0 6.3	3.06	1	室外機
	同上 室内機 (パナソニック)	天井カセット型 CU-B509CW2			1	
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン 2階 第2MRICPU室系統 (三菱)	AUCVP2243DCA	5.8	3.99	1	室外機
	同上 室内機 (三菱)	床置き			1	

空調設備

パッケージエアコン 11

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン 2階 第2MRI室系統 (ダイキン)	RZYP638AT	5.6 6.3	1.45	1	室外機
	同上 室内機 (ダイキン)	天井隠蔽型			1	
PAC-3	空冷ヒートポンプエアコン 2階 第2MRI操作室系統 (ダイキン)	RZYP40BAT	3.6 4.0	0.84	1	室外機
	同上 室内機 (ダイキン)	天井カセット型			1	
PAC-4	空冷ヒートポンプエアコン 2階 第2CT室系統 (ダイキン)	RZYP2248BA	20.0 22.4	3.87	1	室外機
	同上 室内機 (ダイキン)	天井カセット型			2	
PAC-5	空冷ヒートポンプエアコン 2階 第2CTCPU室系統 (ダイキン)	LRYP3C	8.0 9.0	2	1	室外機
	同上 室内機 (ダイキン)	天井隠蔽型			2	
PAC-6	空冷ヒートポンプエアコン 2階第2CT操作室系統 (ダイキン)	LRYP2C	4.9 6.3	1.2	1	室外機
	同上 室内機 (ダイキン)	天井カセット型			1	
PAC-4-4	空冷ヒートポンプエアコン B1階 リニアック・シミュレーター室系統 (ダイキン)		3.6 4.0	0.8	1	室外機
	同上 室内機 (ダイキン)	天井カセット型			1	

空調設備

パッケージエアコン 12

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
PAC-1-1-H23	空冷ヒートポンプエアコン 3階 サーバー室系統 (ダイキン)	床置型 RXYP450BA	45.0 50.0	8.9	各1	室外機 室内機
PAC-1-2-H23	空冷ヒートポンプエアコン 3階 サーバー室系統 (ダイキン)	床置型 RXYP450BA	45.0 50.0	8.9	各1	室外機 室内機
PAC-3-1-1	空冷ヒートポンプエアコン 3階 電算機室(北西)系統 (ダイキン)	ダクト外床置型 RQYP224FC	22.4 25.0	5.94	各1	室外機 室内機
PAC-3-1-2	空冷ヒートポンプエアコン 3階 電算機室(北中央)系統 (ダイキン)	ダクト外床置型 RXTP224G	20.0 22.4	5.56	各1	室外機 室内機
PAC-3-1-3	空冷ヒートポンプエアコン 3階 電算機室(北東)系統 (ダイキン)	ダクト外床置型 RZCP224MK	20.0	5.7	各1	室外機 室内機
PAC-3-1-4	空冷ヒートポンプエアコン 3階 電算機室(南西)系統 (ダイキン)	床置型 RZCP280MK	25.0	7.2	各1	室外機 室内機
PAC-3-2	空冷ヒートポンプエアコン 3階 電算室系統 (ダイキン)	ダクト外床置型 RQYP140DD	14.0 16.0	3.36 0.22	各1	室外機 室内機
AC-1	空冷ヒートポンプエアコン 9階 テイルーム系統 (パナソニック)	CU-P160X4	14.0 16.0	3	1	室外機
	同上 室内機 (パナソニック)	天井カセット型			2	
AC-2	空冷ヒートポンプエアコン 9階 903・904号室系統 (パナソニック)	CU-P63X4	5.6×2 6.3×2	1.3×2	2	室外機
	同上 室内機 (パナソニック)	天井カセット型			2	
AC-3	空冷ヒートポンプエアコン 9階 922・923・機械浴室系統 (パナソニック)	CU-P56X4	5.0×3 5.6×3	1.1×3	3	室外機
	同上 室内機 (パナソニック)	天井カセット型			3	

空調設備

パッケージエアコン 13

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
GHP-1	GHPエアコン 新館1階 看護学生系統 (サンヨー)	SGP-H710M3GZD		15.7	1	室外機
GHP-1-1	同上 室内機 新館1階 看護学生更衣室 (サンヨー)	天井カセット型			2	
GHP-1-2	同上 室内機 新館1階 看護学生控室 (サンヨー)	天井カセット型			4	
GHP-1-3	同上 室内機 新館1階 講師室①～⑥ (サンヨー)	天井カセット型			6	
GHP-1-4	同上 室内機 新館1階 小会議室 (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-1-5	同上 室内機 新館1階 廊下・エントランスホール (サンヨー)	天井カセット型			3	
GHP-2	GHPエアコン 新館1階 保育所系統 (サンヨー)	SGP-H450M3GZD		10.0	1	室外機
GHP-2-1	同上 室内機 新館1階 保育室 (サンヨー)	天井カセット型			3	
GHP-2-2	同上 室内機 新館1階 病児保育室①② (サンヨー)	天井カセット型			2	
GHP-2-3	同上 室内機 新館1階 保育士控室 (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-2-4	同上 室内機 新館1階 保育室廊下 (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-2-5	同上 室内機 新館1階 保育室玄関ホール (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-2-6	同上 室内機 新館1階 調乳室 (パナソニック)	天井カセット型			1	
GHP-3	GHPエアコン 新館2階 女子更衣室系統 (サンヨー)	SGP-H560M3GZD		12.4	1	室外機
GHP-3-1	同上 室内機 新館2階 女子更衣室 (サンヨー)	天井カセット型			6	

空調設備

パッケージエアコン 14

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
GHP-3-2	同上 室内機 新館2階 女子更衣室洗面コーナー (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-4	GHPエアコン 新館3階 多目的ホール系統 (サンヨー)	SGP-H450M3GZD		10.0	1	室外機
GHP-4-1	同上 室内機 新館3階 事務局 (サンヨー)	天井カセット型			4	
GHP-5	GHPエアコン 新館3階 喫茶・談話スペース系統 (サンヨー)	SGP-H560M3GZD		12.4	1	室外機
GHP-5-1	同上 室内機 新館3階 喫茶・談話スペース (サンヨー)	天井カセット型			2	
GHP-5-2	同上 室内機 新館3階 ハントリー (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-5-3	同上 室内機 新館3階 医療情報管理室 (サンヨー)	天井カセット型			2	
GHP-5-4	同上 室内機 新館3階 廊下 (サンヨー)	天井カセット型			2	
GHP-5-5	同上 室内機 新館3階 EVホール (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-6	GHPエアコン 新館4階 事務所・相談室系統 (サンヨー)	SGP-H355M3GD		7.9	1	室外機
GHP-6-1	同上 室内機 新館4階 看護局 (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-6-2	同上 室内機 新館4階 ME控室 (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-6-3	同上 室内機 新館4階 相談室①～③ (サンヨー)	天井カセット型			3	
GHP-6-4	同上 室内機 新館4階 廊下 (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-6-5	同上 室内機 新館4階 廊下 (サンヨー)	天井カセット型			1	

空調設備

パッケージエアコン 15

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
GHP-7	GHPエアコン 新館4階 事務所系統 (サンヨー)	SGP-H355M3GD		7.9	1	室外機
GHP-7-1	同上 室内機 新館4階 緩和ケア室 (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-7-2	同上 室内機 新館4階 ドクターズクラーク室 (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-7-3	同上 室内機 新館4階 DPC管理・病歴室 (サンヨー)	天井カセット型			2	
GHP-7-4	同上 室内機 新館4階 スキャンセンター (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-7-5	同上 室内機 新館4階 待合・情報コーナー (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-8	GHPエアコン 新館2階 夜勤室系統 (サンヨー)	SGP-H710M3GZD		15.7	1	室外機
GHP-8-1	同上 室内機 新館2階 女子夜勤室①～⑫ (サンヨー)	天井カセット型			12	
GHP-8-2	同上 室内機 新館2階 休憩室 (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-8-3	同上 室内機 新館2階 男子更衣室 (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-8-4	同上 室内機 新館2階 男子更衣室・休憩スペース (サンヨー)	天井カセット型			1	
GHP-8-5	同上 室内機 新館2階 男子夜勤室①～③ (サンヨー)	天井カセット型			3	
GHP-8-6	同上 室内機 新館2階 廊下 (サンヨー)	天井カセット型			2	
GHP-8-7	同上 室内機 新館2階 EVホール (サンヨー)	天井カセット型			1	

空調設備

パッケージエアコン 16

番 号	名 称 名 系 統 名	機 器 性 能		附属電動機 Kw COMP FAN	台数	備 考
		形 式	冷凍能力 Kw 暖房能力 Kw			
GHP-9	GHPエアコン 新館4階 研修医当直室系統 (サンヨー)	SGP-H224M3GD		5.0	1	室外機
GHP-9-1	同上 室内機 新館4階 研修医当直室①～④ (サンヨー)	天井カセット型			4	
GHP-9-2	同上 室内機 新館4階 通路 (サンヨー)	天井カセット型			2	
PAC-1	別館1階 更衣室	PUZ-ZRMP80SHA14			4	室外機
	同上 室内機				8	
PAC-2	別館2階 自治労、市職労事務所	PUZ-ZRMP80SHA14			2	室外機
	同上 室内機				2	
PAC-3	別館2階 事務所(C)	PUZ-ZRMP63SKA14			1	室外機
	同上 室内機				1	
PAC-4	別館2階 事務所(A)、(B)	PUZ-ZRMP40SKA14			2	室外機
	同上 室内機				2	

空調設備

ファンフィルターユニット 1

番 号	系 統	フ ィ ル タ ー	風 量 CMH	電動機 Kw	台 数	備 考
FFU-0-1	リニアック室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	4,080	0.57 × 2	2	1T-CG × 2
FFU-0-2	調乳室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,440	0.33	1	4W-CG
CFU-1-1	既滅菌室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	5,400	0.57 × 3	3	冷温水コイル組込 1TC-CG × 3
CFU-1-2	一次保管庫	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	3,840	0.62 × 2	2	冷温水コイル組込 2TC-CG × 2
FFU-1-1	I V H	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	3,060	0.29 × 2	2	1W-CG × 3
FFU-1-3	クリーンルーム	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29	1	1W-CG
FFU-2-1	アンギオ撮影室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	8,160	0.57 × 3 0.29 × 2	5	1T-CG × 3 1W-CG × 2
FFU-2-2	アンギオ撮影室 前室	HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29	1	1W-CG
FFU-2-3	準備室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29	1	1W-CG
FFU-4-1	手術室 1 (外来)	プレ : - HEPA : DOP-99.97%以上	7,320	0.33 × 4 0.29 × 2	6	3L × 4 1W × 2
FFU-4-2	手術室 2	プレ : - HEPA : DOP-99.97%以上	10,560	0.33 × 8 0 × 4	12	3L × 8 HU-1 × 4

空調設備

ファンフィルターユニット 2

番 号	系 統	フ ィ ル タ ー	風 量 CMH	電動機 Kw	台 数	備 考
FFU-4-3	手術室 3	プレ： ー HEPA：DOP-99.97%以上	8,400	0.33×6	6	4L×4 3L×2
FFU-4-4	手術室 4	プレ： ー HEPA：DOP-99.97%以上	8,400	0.33×6	6	4L×4 3L×2
FFU-4-5	手術室 5	プレ： ー HEPA：DOP-99.97%以上	7,320	0.33×4 0.29×2	6	3L×4 1W×2
FFU-4-6	手術室 6	プレ： ー HEPA：DOP-99.97%以上	7,320	0.33×4 0.29×2	6	3L×4 1W×2
FFU-4-7	手術室 7	プレ： ー HEPA：DOP-99.97%以上	7,320	0.33×4 0.29×2	6	3L×4 1W×2
FFU-4-8	手術室 8	プレ： ー HEPA：DOP-99.97%以上	10,560	0.65×4 0×2	6	3T×4 HU-1×2
FFU-4-9	手術室 9 (B C R)	プレ： ー	25,680	0.33×18 0×1	19	4L×13 3LX×2 4W×3 HU-1
FFU-4-10	前室(BGR)	プレ：AFI 60% HEPA：DOP-99.97%以上	2,640	0.33×2	2	3W-CG×2
FFU-4-11	乗り換ホール	プレ： ー HEPA：DOP-99.97%以上	1,440	0.33	1	4W-CG
FFU-4-12	手術ホール	プレ：AFI 60% HEPA：DOP-99.97%以上	17,280	0.33×12	12	4W-CG×12
FFU-4-13	器材庫(1)	プレ： ー HEPA：DOP-99.97%以上	2,640	0.33×2	2	3W-CG×2

空調設備

ファンフィルターユニット 3

番 号	系 統	フ ィ ル タ ー	風 量 CMH	電動機 Kw	台 数	備 考
FFU-4-14	器材庫(2)	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,320	0.33	1	3W-CG
FFU-4-15	器材庫(3)	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29	1	1W-CG
FFU-4-16	手術室 1 前室(外来)	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29	1	1W-CG
FFU-4-17	手術管理室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	2,340	0.31 × 2	2	2W-CG × 2
FFU-4-18	物品保管庫 兼配盤室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	8,160	0.57 × 4	4	1T-CG × 4
CFU-4-1	I C U	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	7,200	0.57 × 4	4	冷温水コイル組込 1TC-CG × 4
FFU-4-19	I C U 前室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29	1	1W-CG
CFU-4-1	I C U 隔離	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,800	0.57	1	1CT-CG
FFU-4-20	手洗い室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29	1	1W-CG
FFU-5-1 5-2	分娩室 (1), (2)	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	2,880	0.33 × 4	4	各室2台 4W-CG × 4
FFU-5-3	新生児	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	4,080	0.29 × 4	4	1W-CG × 4

空調設備

ファンフィルターユニット 4

番 号	系 統	フ ィ ル タ ー	風 量 CMH	電動機 Kw	台 数	備 考
FFU-5-4	沐浴室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29	1	1W-CG
FFU-5-5	授乳室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	2,040	0.29 × 2	2	1W-CG × 2
FFU-5-6	N S	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29	1	1W-CG
FFU-5-7	調乳室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29	1	1W-CG
FFU-5-8 5-9	沐浴室(1) " (2)	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29 × 2	2	各室 1台 1W-CG × 2
CFU-5-1	GCU室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,080	0.31	1	冷温水コイル組込 2WC-CG
CFU-5-2	処置室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,140	0.33	1	冷温水コイル組込 3WC-CG
CFU-5-3	GCU室	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	4,050	0.33 × 2	3	冷温水コイル組込 4WC-CG × 3
CFU-5-4 CFU-6-1 6-2 CFU-7-1 7-2 CFU-8-1 8-2 CFU-9-1 9-2	H C U	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,080	0.31	9	冷温水コイル組込 各室 1台 2WC-CG × 9
FFU-9-1 9-2	無菌室 1 " 2 (アイソテック)	プレ : AFI 60% HEPA : DOP-99.97%以上	1,020	0.29 × 2	2	各室 1台 1W-CG × 2

空調設備

ファンフィルターユニット 5

番 号	系 統	型 式 フ ィ ル タ ー	風 量 CMH	電動機 Kw	台 数	備 考
FU-0-1	B1F解剖室・ 標本室 (ニッタ)	PSA-4X2PPU プレ: 610×610×20×2 脱臭: PW-18P(P)×8	3,360	—	1	ホルマリン用
FU-2-1	2FCT室系 暗室 (ニッタ)	PSA-1X1PPU プレ: 305×610×20×1 脱臭: PW-18P◎×1	200	—	1	酸系用
FU-3-1	3F病理検査室 (ニッタ)	PSA-1X1PPU プレ: 610×610×20×1 脱臭: PW-18P(P)×3	1,280	—	1	ホルマリン用
FFU-A-1～4	4F 廊下スタッフ ステーション (ニッタ)	BSP-Z-2D-2FNS プレ: NT-10X HEPA: EHFU-A-Q	—	0.2×2	4	廊下スタッフ ステーション
FFU-B-1～10	4F ICU1～10 (ニッタ)	BSP-Z-Q-FNS プレ: NT-10X HEPA: EHFU-A-Q	—	0.2	10	ICU1～10
FFU-B-11、12	4F NICU (ニッタ)	BSP-Z-Q-FNS プレ: NT-10X HEPA: EHFU-A-Q	—	0.2	2	NICU
FFU-C-1～3	4F NICU・ スタッフ廊下 (ニッタ)	BSP-Z-D-FNS プレ: NT-10X HEPA: EHFU-A-Q	—	0.2	3	NICU スタッフ廊下
FFU-4-21	4F ハイブリットOP	PCF-17CD-LF	1,020	0.23	14	ハイブリットOP室
FFU-4-22	4F 眼科OP	PCF-20CD-LF	1,200	0.25	4	眼科OP室

空調設備

遠赤外線ヒーター

[illegible]

空調設備

送・排風機

記 号	種 類 系 統 名	機器性能					備考
		番手	風量 CMH	形式	動力 kw	台数	
OF-0-4	片吸込シロッコ 機械室系	#5 1/2	33,300	FY-33FKS-BC 床置型	3φ 200V 11.0	1	省エネ 平ヘルト
EF-0-4	片吸込シロッコ 機械室系	#4 1/2	21,700	FY-27FKS-BC 床置型	3φ 200V 5.5	1	省エネ 平ヘルト
EF-0-9	ターボファン 核医学系	# 3	4,530	FY-18BPS-C 床置型	3φ 200V 3.7	1	
EF-0-15	片吸込シロッコ 厨房系	# 6	31,980	FY-36FKS-BC 床置型	3φ 200V 15.0	1	
EF-1-7	片吸込シロッコ 外来厨房系	#2 1/2	6,900	NO21/2SRM4 床置型	3φ 200V 3.7	1	
EF-2-3	片吸込シロッコ 暗室系	# 1	500	FY-06FPS-AC 床置型	3φ 200V 0.4	1	
EF-3-6	片吸込シロッコ 3F病理検査系	#1 1/2	1,280	FY-09FKS-SE2C 床置型	3φ 200V 0.4	1	
EF-3-20	片吸込シロッコ ~~洗浄滅菌室系~~	#1 1/4	900	~~MAF 1 1/4 S2~~	~~3φ 200V 0.4~~	1	
EF-3-21	片吸込シロッコ 病理検査室	#2 1/2	4,560	MAF 2 1/2 S1	3φ 200V 1.5	1	
SMF-1	片吸込リミット 廊下 排煙	# 8	66,000	FY-48BKS-BCH 床置型	3φ 200V 37.0	1	
SMF-2	片吸込リミット 居室 排煙	# 5	33,000	FY-30BKS-BCH 床置型	3φ 200V 15.0	1	
SMF-3	片吸込リミット 廊下 排煙		16,000	FY-30BKS-BCH 床置型	3φ 200V 5.5	1	
	ラインファン (パナソニック)					165	
AF-1	エアフューズファン (エヌ・ジェイ・アクション)		700	AF-2LP	1φ 100V 0.063	6	
EF-3-22	病理(ホルム)		6000	4LFKU62.4	3φ 200V 2.4	1	

空調設備

空調換気扇

記 号	系 統 型 式	形 式	処理風量 (CMH)	FAN 動力 (KW)	台 数	備 考
LX-0-1	防災センター系 FY-650ZDR	天井インペイ型	590	0.43	1	加湿器付 (透湿膜付)
LX-0-3	厨房事務室系 FY-800ZDR-60	天井インペイ型	790	0.485	1	加湿器付 (透湿膜付)
LX-1-1	救急系 FY-01KZDR-60	天井インペイ型	770	0.530	3	加湿器付 (透湿膜付)
LX-3-1	当直センター系 FY-800ZDR-60	天井インペイ型	680	0.485	1	加湿器付 (透湿膜付)
LX-1-2	守衛室 FY-350ZDR	天井インペイ型	200	0.185	1	加湿器付 (透湿膜付)
	(パナソニック)					
LX-9-1 2	9階北デイルーム FY-150ZB8				2	

空調設備

ダクト設備（VAV・CAV）1.

系 統 名	室 名	種 別	最大風量 CMH	台 数	備 考
A H U - 1 - 10 (製 剤 系 統)	クリーンルーム	C A V	SA 600 RA 510	2	品番 MSA-8-U 品番 MSA-8-U
A H U - 4 - 13 (N S 系 統)	I C U	C A V	SA 2,490 RA 2,030	2	品番 ~~MSA-301F-U~~ 品番 MSA-301F-U
A H U - 4 - 13 (N S 系 統)	I C U 個室	C A V	SA 120	1	品番 MSA-6-U
A H U - 5 - 3 (北 N S 系 統)	処置室	C A V	SA 50 RA 50	2	品番 MSA-6-U 品番 MSA-6-U
A H U - 5 - 4 (G C U 系 統)	GCU	C A V	SA 1,620 RA 1,580	2	品番 MSA-12-U 品番 MSA-12-U
A H U - 5 - 4 (G C U 系 統)	GCU	C A V	SA 160	1	品番 MSA-6-U
A H U - 5 - 10 (南 N S 系 統)	H C U	C A V	SA 200 RA 150	2	品番 MSA-6-U 品番 MSA-6-U
A H U - 6 - 3 (北 N S 系 統)	H C U		SA 120 RA 80	2	品番 MSA-6-U 品番 MSA-6-U
A H U - 6 - 6 (南 N S 系 統)	H C U	C A V	SA 120 RA 80	2	品番 MSA-8-U 品番 MSA-8-U
A H U - 7 - 3 (北 N S 系 統)	H C U	C A V	SA 120 RA 80	2	品番 MSA-6-U 品番 MSA-6-U
A H U - 7 - 6 (南 N S 系 統)	H C U	C A V	SA 120 RA 80	2	品番 MSA-8-U 品番 MSA-8-U

空調設備

ダクト設備（VAV・CAV）2.

系 統 名	室 名	種 別	最大風量 CMH	台 数	備 考
AHU-8-3 (北NS系統)	HCU	CAV	SA 120 RA 80	2	品番 MSA-6-U 品番 MSA-6-U
AHU-8-6 (南NS系統)	HCU	CAV	SA 120 RA 80	2	品番 MSA-8-U 品番 MSA-8-U
AHU-9-3 (北NS系統)	HCU	CAV	SA 120 RA 80	2	品番 MSA-8-U 品番 MSA-6-U
AHU-9-6 (南NS系統)	HCU	CAV	SA 120 RA 80	2	品番 MSA-8-U 品番 MSA-6-U
	(日本ミツコ)				

空調設備

フィルター(空調機 中性能フィルター) 1.

番号	系統名	中性能フィルター		台数	備考
		形式	枚数		
AHU-0-1	B1F 核医学	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
AHU-0-2	B1F リニアック	NBS90%以上 570×700×65	2	1	
AHU-0-3 (A) (B) (C)	B1F 厨房	NBS90%以上 450×700×65	2	3	
		570×700×65	2		
AHU-0-4	B1F 解剖室 霊安室	NBS90%以上 370×700×65	2	1	
		450×700×65	2		
AHU-1-1	1F 調剤室	NBS90%以上 610×610×290	6	6	
AHU-1-3	1F 中央材料	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
		570×700×65	2		
AHU-1-4	1F SPD	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
AHU-1-5	1F 医事事務室	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
		570×700×65	2		
AHU-1-6	1F 外来食堂	NBS90%以上 570×700×65	2	1	
AHU-1-7	1F 外来厨房	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
AHU-1-8	1F 待合・北	NBS90%以上 570×700×65	4	1	

空調設備

フィルター(空調機 中性能フィルター) 1.

番号	系統名	中性能フィルター		台数	備考
		形式	枚数		
AHU-0-1	B1F 核医学	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
AHU-0-2	B1F リニアック	NBS90%以上 570×700×65	2	1	
AHU-0-3 (A) (B) (C)	B1F 厨房	NBS90%以上 450×700×65	2	3	
		570×700×65	2		
AHU-0-4	B1F 解剖室 霊安室	NBS90%以上 370×700×65	2	1	
		450×700×65	2		
AHU-1-1	1F 調剤室	NBS90%以上 610×610×290	6	6	
AHU-1-3	1F 中央材料	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
		570×700×65	2		
AHU-1-4	1F SPD	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
AHU-1-5	1F 医事事務室	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
		570×700×65	2		
AHU-1-6	1F 外来食堂	NBS90%以上 570×700×65	2	1	
AHU-1-7	1F 外来厨房	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
AHU-1-8	1F 待合・北	NBS90%以上 570×700×65	4	1	

空調設備

フィルター(空調機 中性能フィルター) 2.

番号	系統名	中性能フィルター		台数	備考
		形式	枚数		
AHU-1-9	1F 待合・南	NBS90%以上 570×700×65	4	1	
AHU-1-2	1F 製剤室	NBS90%以上 370×700×65	2	1	
AHU-2-1	2F X線TV室	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
AHU-2-2	2F CT室	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
AHU-2-3	2F 一般撮影室	NBS90%以上 570×700×65	2	1	
AHU-2-4	2F 生理検査室 (1)	NBS90%以上 370×700×65	2	1	
AHU-2-5	2F 生理検査室 (2)	NBS90%以上 370×700×65	2	1	
AHU-2-6	2F 内視鏡	NBS90%以上 370×700×65	2	1	
AHU-2-7	2F 外来(婦人)	NBS90%以上 370×700×65	2	1	
AHU-2-8	2F 外来 (整形外科)	NBS90%以上 370×700×65	2	1	
AHU-2-9	2F 外来 (歯科・耳鼻)	NBS90%以上 370×700×65	2	1	

空調設備

フィルター(空調機 中性能フィルター) 3.

番号	系統名	中性能フィルター		台数	備考
		形式	枚数		
AHU-2-10	2F 外来 (泌尿科・麻酔科)	NBS90%以上 370×700×65	2	1	
AHU-2-11	2F 外来 (内科)	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
AHU-2-12	2F 外来 (眼科・精神科)	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
AHU-2-13	2F 待合(北)	NBS90%以上 570×700×65	4	1	
AHU-2-14	2F 待合(南)	NBS90%以上 570×700×65	4	1	
AHU-3-9	3F 会議 多目的ホール	NBS90%以上 370×700×65	2	1	
AHU-3-7	3F 大会議室	NBS90%以上 570×700×65	4	1	
AHU-3-5	3F 医局	NBS90%以上 450×700×65	2	1	
AHU-3-2	3F 人工透析	NBS90%以上 370×700×65	2	1	
AHU-3-3	3F 生化・免疫	NBS90%以上 370×700×65 450×700×65	2 2	1	
AHU-3-4	3F 運動療法室	NBS90%以上 370×700×65 450×700×65	2 2	1	

空調設備

フィルター(空調機 中性能フィルター) 4.

番号	系統名	中性能フィルター		台数	備考
		形式	枚数		
AHU-3-8	3F 部長室	NBS90%以上 370×700×65 450×700×65	2 2	1	
AHU-3-1	3F 外来化学療法	NBS90%以上 370×700×65 450×700×65	2 2	1	
AHU-3-6	3F 事務室	NBS90%以上 570×700×65	2	1	
AHU-4-1	4F OP-9	ミニフリーツフィルター (450+450)×425×65	3	1	
AHU-4-2	4F OP-8	ミニフリーツフィルター 465×450×65	2	1	
AHU-4-3	4F OP-7	ミニフリーツフィルター 465×450×65	2	1	
AHU-4-4	4F OP-6	ミニフリーツフィルター 465×450×65	2	1	
AHU-4-5	4F OP-5	ミニフリーツフィルター 465×450×65	2	1	
AHU-4-6	4F OP-4	ミニフリーツフィルター 590×450×65	2	1	
AHU-4-7	4F OP-3	ミニフリーツフィルター 590×450×65	2	1	
AHU-4-8	4F OP-2	ミニフリーツフィルター 590×450×65	2	1	

空調設備

フィルター(空調機 中性能フィルター) 5.

番号	系統名	中性能フィルター		台数	備考
		形式	枚数		
AHU-4-10	4F クリーン廊下	ミニフリーツフィルター 425×550×65	6	1	
AHU-4-11	4F ダーティ廊下	ミニフリーツフィルター 415×549×65	6	1	
AHU-4-12	4F 手術休憩室	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	
AHU-4-13	4F 病棟NS	ミニフリーツフィルター (45+45)×425×65	3	1	
AHU-4-14	4F 南東病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-4-15	4F 南西病棟	ミニフリーツフィルター 590×450×65	2	1	
AHU-4-9	4F 手術管理室	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	
AHU-5-1	5F 北東病棟	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	
AHU-5-2	5F 北西病棟	ミニフリーツフィルター 590×450×65	2	1	
AHU-5-3	5F 北NS	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	
AHU-5-4	5F 未熟児	ミニフリーツフィルター 465×450×65	2	1	

空調設備

フィルター(空調機 中性能フィルター) 6.

番号	系統名	中性能フィルター		台数	備考
		形式	枚数		
AHU-5-5	5F 新生児	ミニフリーツフィルター 640×650×65	2	1	
AHU-5-6 5-7	5F 分娩室(1)(2)	ミニフリーツフィルター 465×450×65	2	2	
AHU-5-8	5F 南東病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-5-9	5F 南西病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-5-10	5F 南NS	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2		
AHU-6-1	6F 北東病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-6-2	6F 北西病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-6-3	6F 北NS	ミニフリーツフィルター 590×450×65	2	1	
AHU-6-4	6F 南東病棟	ミニフリーツフィルター 590×450×65	2	1	
AHU-6-5	6F 南西病棟	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	
AHU-6-7	6F 南NS	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	

空調設備

フィルター(空調機 中性能フィルター) 7.

番号	系統名	中性能フィルター		台数	備考
		形式	枚数		
AHU-7-1	7F 北東病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-7-2	7F 北西病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-7-3	7F 北NS	ミニフリーツフィルター 590×450×65	2	1	
AHU-7-4	7F 南東病棟	ミニフリーツフィルター 590×450×65	2	1	
AHU-7-5	7F 南西病棟	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	
AHU-7-6	7F 南NS	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	
AHU-8-1	8F 北東病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-8-2	8F 北西病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-8-3	8F 北NS	ミニフリーツフィルター 590×450×65	2	1	
AHU-8-4	8F 南東病棟	ミニフリーツフィルター 590×450×65	2	1	
AHU-8-5	8F 南西病棟	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	

空調設備

フィルター(空調機 中性能フィルター) 8.

番号	系統名	中性能フィルター		台数	備考
		形式	枚数		
AHU-8-6	8F 南NS	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	
AHU-9-1	9F 北東病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-9-2	9F 北西病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-9-3	9F 北NS	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	
AHU-9-4	9F 南東病棟	ミニフリーツフィルター 590×550×65	2	1	
AHU-9-5	9F 南西病棟	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	
AHU-9-6	9F 南NS	ミニフリーツフィルター 640×550×65	2	1	

空調設備

フィルター（パッケージエアコン 中性能フィルター他）

番号	系統名	中性能フィルター		台数	備考
		形式	枚数		
PAC-3-2-A	3F 電算室	SHU-M3409WA-H 650×700×150	1	1	
PAC-3-1	3F 電算室	SHU-M1409WA-H 610×305×150 SHU-M2809WA-1-H 610×610×150	1 1	2	
PAC-4-9	4F OP-1	FG-520500150H 520×500×150	2	1	
PAC-0-12	B1F 事務所	STK-PF1 空気清浄フィルター	1	2	

空調設備

フィルター(フィルターユニット ロールフィルター)

番号	系統名	中性能フィルター		台数	備考
		形式	枚数		
FU-0-1	外気取入	ロールフィルター 1. 8m × 20m	2	2	

空調設備

空調用自動制御機器 1. B～3階

記号	品名	数量	備考
	(1) 熱 源 制 御	1	
	(2) ボイラー廻り制御	1	
	(3) 冷却塔制御 (1)	2	CT-1-1、CT-1-2
	(4) 冷却塔制御 (2)	2	CT-2、CT-3
	(5) 冷却塔制御 (3)	1	CT-4
	(6) 貯湯槽制御	3	ST-1-1、ST-1-2、ST-1-3
	(7) 空調機制御 (1)	4	AHU-0-3-A、0-3-B、0-3-C AHU-1-7
	(8) 空調機制御 (2)	1	AHU-1-6
	(9) 空調機制御 (3)	1	AHU-1-3
	(10) 空調機制御 (4)	11	AHU-2-7～AHU-2-12 AHU-3-1、3-4、3-5、3-6、3-9
	(11) 空調機制御 (5)	1	AHU-1-4
	(12) 空調機制御 (6)	4	AHU-1-8、1-9 AHU-2-13、2-14
	(13) 空調機制御 (7)	1	AHU-3-7(大会議室)
	(14) 空調機制御 (8)	8	AHU-2-1～AHU-2-6 AHU-3-2、3-3
	(15) 空調機制御 (9)	1	AHU-0-1
	(16) 空調機制御 (10)	1	AHU-0-2
	(17) 空調機制御 (11)	2	AHU-1-2(製剤) AHU-3-8(部長室)
	(18) 空調機制御 (12)	1	AHU-1-1(調剤)
	(19) 空調機制御 (13)	1	AHU-1-5
	(20) 空調機制御 (14)	1	AHU-0-4(解剖室、霊安室)
	(21) 電気室、ファン及びPAC発信制御	1	

空調用自動制御機器 2. 4階～9階

73

クリーンルーム設備

無菌病室ユニット

名 称	仕 様		台	備 考
層流無菌病室 システム MIU-201	一般事項	水平層流方式	2	
	構 成	外形:3,700W X 3,155L X 2,350H 内径:2,525W X 2,675L X 2,162H		
	清浄度	室中央にて米国連邦規格209Dによる クラス100		
	風 速	2段階風速切換 高速 0.34 m/s 低速 0.18m/s		
	騒 音	ベット上にて40ホーン (Aスケール低速運転時)		
	電 源	GCI φ 3W200/100V30A 医療用アース14mm ²		
	フィルター	メイン: HEPA 99.97%以上 		

クリーンルーム設備

クリーンベンチ

部 門 名	室 名	品 名 型 式	台 数	備 考
1F 薬剤部	I V H 室	ストッカー付クリーンベンチ NCC-360W-32S (日科ミクロン)	1	
"	クリーンルーム	安全キャビネット付クリーンベンチ MCF-16F-10H (日科ミクロン)	1	
"	化学療法混注 センター	安全キャビネット付クリーンベンチ NCC-16C-10H (日科ミクロン)	1	①
"	"	安全キャビネット付クリーンベンチ SG-303 (日科ミクロン)	1	②
"	"	安全キャビネット付クリーンベンチ BHC-1007ⅡBS-FS (日本エアーテック)	1	③
"	"	安全キャビネット付クリーンベンチ BHC-1007ⅡBS-FS (日本エアーテック)	1	④
"	"	安全キャビネット付クリーンベンチ SG-403A (日科ミクロン)	2	⑤、⑥
3F検体検査部	検体検査室	卓上型安全キャビネット BHS-T701ⅡA2G (日本エアーテック)	1	2021年増設
"	細菌検査室1	安全キャビネット VH-853BH-2A2 (日立製作所)	1	2022年更新
"	細菌検査室2	安全キャビネット VH-853BH-2A2 (日本医化器械製作所)	1	2022年更新
"	PCRセンター	クラスⅡ生物学用安全キャビネット BHC-1307ⅡA2 (日本エアーテック)	1	2021年増設

給排水衛生設備

(1) 給水設備 1. (水槽類)

記 号	名 称	仕 様	台 数	備 考
WT-1	受水槽 (日本木槽木管)	丸形木製水槽 寸法：6,900 × 5,000H 有効容量： 153 m ³	2	
WT-2	高置水槽 (日本木槽木管)	楕円形木製水槽 寸法：6,500 × 4,300 × 2,000H 有効容量： 31 m ³	2	
TW-1	受水槽 (三菱樹脂)	FRP製水槽 寸法：1,500 × 2,500 × 2,000H 有効容量： 5.0 m ³	1	公舎

給排水衛生設備

(1) 給水設備 2. (ポンプ類)

番 号	名称/系統	機 器 性 能		モーター	台 数	備 考
		形 式	水量/揚程 ℓ/min m	出力/電圧 kw / V		
WP-1	揚水ポンプ	125 × 125 M125-3-1	1,650 / 66	37.0 / 200	3	多段ポンプ
WP-2	補給水ポンプ	50 × 50 SVM502-63.0-e	250 / 38.5	3.0 / 200	2	立型多段ポンプ
PW-1	給水ポンプ	KF2-50P3.7 -607	430 / 27	3.7 / 200	2	ユニット 公舎
	(テラルキョクトウ)					

給排水衛生設備

(2)給湯設備 1. (水槽類)

[illegible]

(2) 給湯設備 2. (ポンプ類)

79

給排水衛生設備

(3) 排水設備 1. (水槽類)

記 号	名 称	仕 様	台 数	備 考
	雑排水槽 (オートクレープ排水用)	構 造 : コンクリート造 有効容量 : 53 m ³	1	
	汚水槽	構 造 : コンクリート造 有効容量 : 53 m ³	1	
	汚水槽	構 造 : コンクリート造 有効容量 : 16 m ³	1	
	汚水槽	構 造 : コンクリート造 有効容量 : 9 m ³	1	
	厨房排水槽	構 造 : コンクリート造 有効容量 : 57 m ³	1	
	解剖室排水槽	構 造 : コンクリート造 有効容量 : 9 m ³	1	

給排水衛生設備

(3) 排水設備 2. (ポンプ類)

番 号	名称/系統	機 器 性 能		モーター 出力/電圧 kw V	台 数	備 考
		形 式	水量 / 揚程 ℓ/min m			
DP-1	雑排水ポンプ (オートクレープ排水)	CP6102MT-433 CVC801	不明	不明/200	2	高温仕様
DP-2	汚水ポンプ	65SCV-63.7-C	不明	不明/200	2	着脱装置付
DP-3	汚水ポンプ	65SCV-63.7-C	不明	不明/200	2	〃
DP-4	解剖排水ポンプ	65SCV-63.7-C	不明	不明/200	2	〃
DP-5	厨房排水ポンプ	65SCV-63.7-C	不明	不明/200	2	〃
DP-6	雨水ポンプ (南側)	65SCV-63.7-C	不明	不明/200	2	〃
DP-7	汚水ポンプ	65SCV-63.7-C	不明	不明/200	2	〃
DP-8	雨水ポンプ (北側)	65SCV-63.7-C	不明	不明/200	2	〃
DP-9	雨水放流ポンプ (北側)(南側)	80SCV-62.2-C	不明	不明/200	2	〃
DP-10	雨水移送ポンプ	80SCV-62.2-C	不明	不明/200	1	〃
DP-11	湧水ポンプ (イ ゾーン湧水槽)	50SCV-61.5-C	不明	不明/200	2	〃 J-K~④-⑤
DP-12	湧水ポンプ (ロ ゾーン湧水槽)	50SCV-61.5-S	不明	不明/200	2	〃 F-G~④-⑤
DP-13	湧水ポンプ (ハ ゾーン湧水槽)	50SCV-61.5-C	不明	不明/200	2	〃 A-B~③-④
DP-14	湧水ポンプ (ニ ゾーン湧水槽)	50SCV-61.5-C	不明	不明/200	2	〃 I-J~⑦-⑧
DP-15	湧水ポンプ (ホ ゾーン湧水槽)	50SCV-6.75-C	不明	不明/200	2	着脱装置付 C-D~⑦-⑧

(3) 排水設備 3. (ポンプ類)

82

給排水衛生設備

(4) 医療排水 1. (検査排水)

記号	名称	仕様	台数	備考
[水槽類]				
	原水貯槽	コンクリート製水槽 寸 法 : 7,500 X 4,500 X 4,000H 有効容量: 50.0 m ³	1	
	中和槽・監視槽	SUS400製(内面塩ビライニング) 寸 法 : 900W X 1,500L X 1,500H 有効容量: 2.0 m ³	1	
	酸タンク	角形PVC製 有効容量: 300L	1	
	アルカリタンク	角形PVC製 有効容量: 300L	1	
[ポンプ類]				
	原水ポンプ	陸上型ステンレスポンプ 40FQSE 6.4 40A X 0.05m ³ /min X 8mAq X 0.4KW	2	防振架台付
	酸注入ポンプ	ダイヤフラム式定量ポンプ E-100型 12~120cc/min X 0.1KW	1	
	アルカリ注入ポンプ	ダイヤフラム式定量ポンプ E-100型 12~120cc/min X 0.1KW	1	
[スクリーン他]				
	バスケットスクリーン	PVC製 寸 法 : 300W X 400L X 300H	1	
	中和槽攪拌機	要部ゴムライニング 型式 : MTVO 350rpm X 0.2KW	1	
	監視槽攪拌機	350rpm X 0.2KW	1	
	酸タンク攪拌機	要部ゴムライニング 型式 : PG 350rpm X 0.1KW	1	
	アルカリタンク攪拌機	要部ゴムライニング 型式 : PG 350rpm X 0.1KW	1	
	中和槽PH計	ガラス電極 PHC-2型 PH指示調節計	1	

(4) 医療 1. (検査排水)

84

室内環境測定

一般室内 1.

No.	階数	測定場所	No.	階数	測定場所
1	9	北ナースステーション	26	5	北東病棟 505号室
2	9	北東病棟 909号室	27	5	北西病棟 510号室
3	9	北西病棟 デイルーム	28	5	南ナースステーション
4	9	南ナースステーション	29	5	南東病棟 560号室
5	9	南東病棟 960号室	30	5	南西病棟 565号室
6	9	南西病棟 965号室	31	4	一般エレベーターホール
7	8	北ナースステーション	32	4	デイルーム
8	8	北東病棟 810号室	33	4	業務用エレベーター前廊下
9	8	北西病棟 815号室	34	3	リハビリ待合
10	8	南ナースステーション	35	3	大会議室
11	8	南東病棟 860号室	36	3	医務局
12	8	南西病棟 865号室	37	3	部長室
13	7	北ナースステーション	38	3	医療の質・安全管理室
14	7	北東病棟 710号室	39	3	当直室
15	7	北西病棟 715号室	40	2	待合(南)
16	7	南ナースステーション	41	2	外来(精神科)中待合
17	7	南東病棟 760号室	42	2	外来(小児科)中待合
18	7	南西病棟 765号室	43	2	待合(北)
19	6	北ナースステーション	44	2	外来(形成外科・整形外科)中待合
20	6	北東病棟 610号室	45	1	救急外来
21	6	北西病棟 615号室	46	1	医事事務室
22	6	南ナースステーション	47	1	患者・情報コーナー、院外処方箋FAX
23	6	南東病棟 660号室	48	1	待合(北)喫茶店
24	6	南西病棟 665号室	49	1	患者総合支援センター
25	5	小児医療センター北ナースステーション	50	1	薬務局調剤室

室内環境測定

一般室内 2.

No.	階数	測定場所	No.	階数	測定場所
51	1	中央材料組立室			
52	B1	厨房調理室			
53	B1	核医学RI管理室			
54	B1	解剖室			
55	1	外気			
		<新館>			
1	4	待合・情報コーナー			
2	4	エレベーターホール			
3	4	当直室前			
4	3	エレベーターホール			
5	3	喫茶・談話スペース			
6	3	事務局			
7	2	エレベーターホール			
8	2	男子更衣室			
9	1	エントランスホール			
10	1	廊下			
11	1	看護学生控室			

※室内状況により測定場所変更

室内環境測定

クリーンルーム 1.

フロア	エリア	部屋名称	クラス	浮遊粒子数測定	浮遊微菌測定					
B1F	画像診療部	放射線治療室	8	6	5					
	給食部	調乳室	8	6	2					
1F	中央滅菌材料部	既滅菌室	7	13	7					
	薬剤室	I V H	7	6	4					
	〃	クリーンルーム	7	4	2					
2F	画像処理部 X線	第1 I V R 室	7	12	6					
	〃	第2 I V R 室	8	9	5					
	〃	第3 I V R 室	8	10	5					
	〃	I V R 前室	8	12	2					
	〃	更衣室	8	6	2					
4F	手術部	前室(外来手術室)	7	6	2					
		前室 BCR	6	6	2					
		乗換ホール	8	6	4					
		手術ホール	8	14	14					
		器材庫 1	8	10	4					
		器材庫 2	8	6	2					
		器材庫 3	8	6	2					
		手術管理室	8	6	4					
		物品保管室	7	13	6					
		手洗い室(外来手術室横)	8	5	2					
4F	ICU室	通路	7	21	7					
	〃	①ベッド	7	6	1					
	〃	②ベッド	7	6	1					
	〃	③ベッド	7	6	1					
	〃	④ベッド	7	6	1					

室内環境測定

クリーンルーム 2.

フロア	エリア	部屋名称	CR性能	浮遊粒子数測定	浮遊微菌測定					
4F	ICU室	⑤ベッド	7	6	1					
	〃	⑥ベッド	7	6	1					
	〃	⑦ベッド	7	6	2					
	〃	⑧ベッド	7	6	2					
	〃	⑨ベッド	7	6	2					
	〃	⑩ベッド	7	6	2					
	〃	⑩ベッド前室	7	4	2					
	〃	スタッフ通路	7	6	1					
	NICU	NICU	7	13	3					
	〃	授乳室	7	3	1					
5F	北病棟	処置室	8	4	1					
	南病棟	HCU	8	6	2					
	小児医療センター	GCU	8	11	6					
	分娩部	沐浴室1・2	8	5	2					
	〃	沐浴室	8	5	2					
	〃	調乳室	8	4	1					
	〃	授乳室	8	9	3					
	〃	新生児室	8	10	4					
	〃	分娩室 1	7	6	5					
	〃	分娩室 2	7	6	5					
6F	北病棟	H C U	8	6	2					
	南病棟	H C U	8	6	2					

クリーンルーム 3.

89

手術室

90

室内環境測定

放 射 線 室

フロアー	エリア	部屋名称	備考
B1F		X線シミュレーター室	対象機器は2台
B1F		陽電子撮影室(PET/CT室)	
1F		救急CT	
2F		X線第1TV室	
2F		X線第1CT室	
2F		X線第2CT室	
2F		X線第2TV室	
2F		X線一般撮影室(1)	
2F		X線一般撮影室(2)	
2F		X線一般撮影室(3)	
2F		X線一般撮影室(4)	
2F		X線一般撮影室(5)	
2F		X線血管造撮影室	1. 2. 3室
2F		X線 ESWL室	
2F		歯科X線室	
2F		X線第5内視鏡室	
4F		手術室 3	
4F		手術室 7	
4F		手術室 8	
4F		ハイブリッド手術室	
計 20			

その他設備

噴 水 設 備

記 号	名 称	仕 様	台 数	備 考
〔屋外池〕				
	噴水彫刻 A	吐出力バー65A JF-P502(S)	2	
	噴水彫刻 B	吐出力バー65A JF-P502(S)	2	
	噴水彫刻 C	吐出力バー40A JF-P500	1	
		吐出力バー65A JF-P502(S)	1	
	砂ろ過装置	自動逆洗型: JF-KP-3F 処理能力 : $3\text{m}^3/\text{h}$ タンク寸法 : $350\phi \times 650\text{H}$ ヘアークャッチャー : 40A(KP-5型) 電動ボール弁: 32AX2	1	
	殺菌装置	銅イオン型 オリゴーE10 池貯水量 : 10m^3	1	
	水中ポンプ (噴水彫刻A用)	形式: $5\phi \times 0.65\text{m}^3/\text{min} \times 6\text{m}$ 電源: 1.5KW $\times$ 200V	1	FU65-61.5
	水中ポンプ (噴水彫刻B用)	形式: $65\phi \times 0.7\text{m}^3/\text{min} \times 6\text{m}$ 電源: 1.5KW $\times$ 200V	1	FU65-61.5
	水中ポンプ (噴水彫刻C用)	形式: $50\phi \times 0.3\text{m}^3/\text{min} \times 8\text{m}$ 電源: 0.75KW $\times$ 200V	1	FU50-60.75
	陸上ポンプ 砂ろ過装置	形式: $40\phi \times 32\phi \times 0.05\text{m}^3/\text{min} \times 17\text{m}$ 電源: 0.75KW $\times$ 200V	1	DJ40X32L
	(水興社)			

その他設備

自 動 ド ア

設 置 場 所	記 号	台 数	備 考
外来OP	外来OP①	1	
OP-1	OP-1①	1	
	OP-1②	1	
	OP-1③	1	
OP-2	OP-2①	1	
	OP-2②	1	
OP-3	OP-3①	1	
	OP-3②	1	
OP-4	OP-4①	1	
	OP-4②	1	
OP-5	OP-5①	1	
	OP-5②	1	
	OP-5③	1	
OP-6	OP-6①	1	
	OP-6②	1	
OP-7	OP-7①	1	
	OP-7②	1	
OP-8	OP-8①	1	
	OP-8②	1	
OP-9	OP-9①	1	
	OP-9②	1	
OP-10	OP-10①	1	
眼科OP	①	1	
	②	1	
分娩室1	分娩室1①	1	
	分娩室1②	1	
	分娩室1③	1	
分娩室2	分娩室2①	1	
	分娩室2②	1	
	分娩室2③	1	

3. 防災設備

消 防 設 備

消 火 器

名 称	仕 様	台 数	備考
A B C消火器	ABC10型 × 264本 (ヤマトプロテック)+ハッタ+ミヤタ ABC20型 × 6本	270	
二酸化炭素消火器	H C - 7 (ヤマトプロテック)	8	
大 型 消 火 器	車載式ABC粉末消火器DP-50 (ヤマトプロテック)	1	

スプリンクラー設備

名 称	仕 様	台 数	備考
スプリンクラーポンプ (テラルキョクトウ)	ユニット型(ポンプ制御盤付) 100φ X 900L/min X 96M.200V X 30kw 呼水槽100L...圧力チャンバー	1	形式:MKF1003-630
スプリンクラーヘッド	一般部SP-FR-72 72℃ 80L/min 厨房部SP-FR-96 96℃ 80L/min (初田)		
流水検知ユニット	HAV-80-RPN型 HAV-100-RPS型 (初田)	16	
補助散水栓	消火栓25A (初田)	96	
末端試験装置	圧力計、バルブ、オリフェイス共 (初田)	16	
補給水槽	有効 500L ステンレス製	1	
消火水槽	有効 30.0m ³ コンクリート製	1	屋外消火栓水槽兼用

消 防 設 備

フード消火設備

名 称	仕 様	台 数	備考
小形レンジ・フライヤー用 CA-25FRS (クラコ)	強化液 3.2L X 1 ノズル N-10 X 1 感知器 S-4 X 1 サーミスタ式	1	B1F 主厨房 1台
大型レンジ用 CA-25RLC (クラコ)	強化液 3.2L X 1 ノズル N-8 X 2 感知器 S-4 X 1 サーミスタ式	4	B1F主厨房 4台
フード・ダクト用 CA-25HDA (クラコ)	強化液 3.2L X 1 ノズル N-8 X 2, N-9 X 2 感知器 S-4 X 1 サーミスタ式	9	B1F主厨房 9台
操作盤 (クラコ)	寸法 150H X 200W X 48D 安全運転表示灯、注意表示灯 警報表示灯、消火表示灯	2	B1F主厨房 2台
制御格納箱 (クラコ)	寸法 600H X 200W X 180D 消火剤容器格納 警報移報、火災時移報	3	B1F主厨房 3台

消 防 設 備

ハロゲン化物消火設備

名 称	仕 様	台 数	備考
ハロン1301ユニット (初田)	50kg/68L X 11本	1	記号 : HL-1
パッケージ式消火システム (ハロン1301アミュレイ) (初田)	HL-2 : 13kg / 20L X 1本 HL-3 : 60kg / 68L X 1本 HL-4 : 50kg / 68L X 1本 HL-5 : 60kg X 1本	4	
起動用ガス容器箱 (初田)	内蔵品 電磁式開放器、リリース弁、 圧カスイッチ、起動用ガス容器	6	
噴射ヘッド (初田)	HPS-25型、32型 HN-20型、25型、32型	44	
制御盤 (初田)	寸法 750 X 450 X 1950H 7回線 自動一手動切替型 蓄電池10AH	1	HL-1用
手動起動装置 (初田)	屋内型 自動一手動切替型	6	
スピーカー (初田)	露出型	9	
ガス充満表示式 (初田)	露出型	19	
定温式スポット型感知器 (初田)	1種 70℃	63	
方向選択弁 (初田)	25, 50, 65型	6	

消 防 設 備

粉末消火器設備

名 称	仕 様	台 数	備考
移動式粉末 消火設備 (ヤマトプロテック)	YDA-75CAJ型 ABC粉末33kg入り	20	屋外2段式駐車場設備

屋外消火栓設備

名 称	仕 様	台 数	備考
屋外消火栓ポンプ (テラルキョクトウ)	ユニット型(ポンプ制御盤付) 100φ × 800L/min × 54M. 200V × 15kw 呼水槽100L	1	形式 : MKF1002-615
屋外消火栓 (北浦)	65A 露出型格納箱 × 1 差込型格納箱 × 3	4	

消 防 設 備

自動火災報知設備

名 称	仕 様	台 数	備 考
複合盤 (能美防災)	複合GR型受信盤、信号変換盤 R-26用制御部、デジタル表示部、テンキー 漢字プリンター、移報中継器、電源装置	1	設備点数：自火報442 防排煙126、消火31 非常動力12、ガス漏れ64
表示機 (能美防災)	R-26用表示機 壁掛型 主音響・予備電源内蔵 表示方法 液晶表示	11	形式：FCRGJ004-J2040 火災、防排煙、ガス漏れ用
中継器盤 (能美防災)	R-26用中継器盤、自立型 中継器収納数16	20	形式：特 FXR073-J31S-16
発信機 (能美防災)	P型1級発信機、埋込型 R型受信機用	105	形式：FMR160
表示灯 (能美防災)	AC/DC24V、21mA 赤色発光ダイオード	108	形式：FLP055D ：FLP055D-W
消火栓起動押釦 (能美防災)	消火栓ランプE12 24V 3W 露出型	4	形式：PB-1255-B ₁
熱感知器 (能美防災)	差動式スポット型 2種、確認灯付	49	形式：FDP219A
熱感知器 (能美防災)	定温式スポット型及び感知線型 1種 75℃確認灯付 82個 耐圧防爆型 1種 80℃ 3個	89	形式：FDL118-W-75 ：FDL120-E-80
熱感知器(能美防災)	アナログ式スポット型(自動試験)	1	
煙感知器 (能美防災)	光電式スポット型2種露出型 552個 " 埋込型 674個 " 自動試験機能付 282個	1618	形式：FDK229 ：FDK269 ：FDK873-123X
119通報装置(能美防災)		1	形式：CAF011
感知器用中継器 (能美防災)	R型中継器 煙感知器接続数 20個/回線 熱感知器接続数 必要数/回線	160	形式：FRR026-F
点検ボックス (能美防災)	横型(シャフト用) 4個 床型 3個	9	形式：FXS051 ：FXS052

消 防 設 備

ガス漏れ火災警報設備

名 称	仕 様	台 数	備考
受信機 (能美)	複合盤に内蔵	1	
検知器 (大阪ガス)	対象ガス 都市ガス 電源ランプ、警報ランプ付 DC24V、天井直付型	38	形式:01-032(センサー部) :01-022(本体部)
ガス漏れ中継器 (能美)	ARP型中継器 埋込型 2～3個接続用 6個 4～5個接続用 4個	8	形式:ARP051-3D(TG) :ARP051-5D(TG)
ガス漏れ表示灯 (能美)	中継器附属 その他	39	
検知区域 警報装置 (能美)	中継器附属 その他	37	

非常通報装置

名 称	仕 様	台 数	備考
非常通報装置 (NOHMI)	型式:CAFJ002・R 適用回線:NTT電話回線 入力:2、出力:ベル1、ランプ1、短絡1	1	
火災通報専用電話機 (パナソニック)	形式:EK-PW238AA	1	

誘導灯

名 称	仕 様	台 数	備考
階段通路誘導灯 (パナソニック)		88	
避難口誘導灯 (パナソニック)		260	
通路誘導灯 (パナソニック)		152	

消 防 設 備

消防用水

名 称	仕 様	台 数	備 考
単口採水口	埋込型 100A × 75A	2	コンビネーション組込
単口採水口	スタンド型 100A × 75A	2	
防火水槽	有効 40m ³ コンクリート型	2	

防火、排煙設備

名 称	仕 様	台 数	備 考
連動制御盤(能美)	複合盤に内蔵	1	
煙感知器(能美)	光電式スポット型3種露出型 12個 " 埋込型 62個	8	型式:FDK329 :FDK369
感知器用中継器(能美)	R型中継器 煙感知器接続数 20個/回線		型式:FRR026-F
電子ブザー(能美)	DC24V 15mA 音量 90dB以上	15	型式:FBZ11
防火シャッター		56	
防火ダンパー(ニッケイ)	始動:ソレノイド式 復帰:モーター式	37	
自動排煙口(クリフ)	始動:ソレノイド式 復帰:モーター式	100	
手動開放装置(クリフ)	排煙口用	192	
給気口(クリフ)		11	
排煙機(パナソニック)		3	
垂れ壁		24	
防火戸	自動閉鎖装置	80	
パニッククローズ		11	

消 防 設 備

連結送水管

名 称	仕 様	台 数	備 考
双口送水口	埋込型 100A × 65A × 65A	3	コンビネーション組込
双口送水口	スタンド型 100A × 65A × 65A	3	
放水口	補助散水栓格納箱に組込 65A	9	
放水口	65A		
放水口	65A ホース × 2本付	1	

無線通信補助設備

名 称	仕 様	台 数	備考
屋外無線機接続端子箱	無線機接続端子(470MHZ) 無線機接続端子(150MHZ) 内装 UV共用器	2	
屋内無線機接続端子箱	無線機接続端子(470MHZ) 無線機接続端子(150MHZ) 内装	1	防災センター設置
機器収納箱	UV共用器 内装 4混合4分配器	1	防災センター設置

消 防 設 備

防災行政無線

名 称	仕 様	台 数	備 考
防災無線機	防災盤に組込 日本ANT ETH-1742/SB相当品 (パナソニック)	1	
防災アンテナ	日本ATN SL-450相当品 ポール SGP-80A H=6,000 (日本アンテナ)	1	

消 防 設 備

避難器具

名 称	仕 様	台 数	備 考
救助袋	斜タカオカ I 型 ふS-007型 袋長 9.1m、16.1m	4	

非常警報設備(非常放送設備)

名 称	仕 様		備 考
防災アンプ (パナソニック)	定格出力:1440W 出力制御:140局 2AQ 非常用階別50局	1	
リモコン (パナソニック)	入力:非常・業務兼用 出力制御:50局一斉	2	
スピーカー (パナソニック)		1142	

消 防 設 備

非常通報設備

(公舎)

名 称	仕 様	台 数	備考
ABC消火器	ABC10型 (初田)	8	

自動火災報知設備

名 称	仕 様	台 数	備考
受信盤	P型2級5回路 (能美)	1	
総合盤	発信機(P型2級)、表示灯内蔵 (能美)	3	
熱感知器	差動式スポット型 2種、確認灯付 (能美)	32	
熱感知器	定温式スポット型 1種、防水型 (能美)	33	
熱感知器	定温式スポット型 特殊 (能美)	30	

誘導灯

名 称	仕 様	台 数	備考
通路誘導灯	(パナソニック)	2	

避難器具

名 称	仕 様	台 数	備考
避難はしご	は第7-3号 2.0m	4	